«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ЖАЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8А үй
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БСН 040940001314

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

080000, город Тараз, улица Исатая, дом 8А
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БИН 040940001314

№ 152-13

23 мектеп

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау АКТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект: Школа - гимназия №5. ул. Аскорова №28.

Біз, төменде қол қоюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:

Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Бабалиев С

«ТТЭ» МКК өкілінің қатысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Жакып А.

Қысқа дайындық бойынша келесі жұмыстар орындалғаны туралы осы актіні жасадық/Составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкі жылу жүйесін және ыстық сумен жабдықтауды және сыртқы жылу трассасын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкі жылу жүйесін және сыртқы жылу трассасын су толық ағарғанға дейін гидропневматикалық жуу/ Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уақыты/Гидравлические испытания в течение 15 минут
   а) сыртқы жылу желісі/наружной теплотрассы 12,0 кг/см²
   б) ішкі жылу жүйесі/внутренней системы отопления 6,5 кг/см²

бұл ретте төмендегені анықталды/при этом обнаружено, что падение составило: 0,2 кг/см²

Қорытынды/Заключение: Внутренняя система отопления и наружная теплотрасса опрессовано без порывов.

Ескертпе/Примечание:

Тапсырыс беруші/Заказчик: Бабалиев С

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/ Инженер по техническому надзору: Жакып

000549

ТОО "Нур Консалтинг"

Бланк серийлік нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылАДЫ. Қызмет бабына қажетті көшірмелер шығарылып даналаз жасалады, белгіленген тәртіпмен БЕКІТІЛЕДІ және ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве. ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

РЫСБАЕВА и К ЖШС ISO 9001-2009
Полиграфия, Упаковка, Сувениры +7 (7262) 45-32-16, 45-14-87

«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ЖАЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8А үй
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БСН 040940001314

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

080000, город Тараз, улица Исатая, дом 8А
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БИН 040940001314

№ 131-13
20.09.2021.

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау АКТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект: Средняя школа N10.

Біз, төменде қол қоюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:
Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Шайтанова Ж.А
«ТТЭ» МКК өкілінің қатысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Жакып А.

Қысқа дайындық бойынша келесі жұмыстар орындалғаны туралы осы актіні жасадық/Составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкі жылу жүйесін және ыстық сумен жабдықтауды және сыртқы жылу трассасын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкі жылу жүйесін және сыртқы жылу трассасын су толық ағарғанға дейін гидропневматикалық жуу/ Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уақыты/Гидравлические испытания в течение 20 минут
   а) сыртқы жылу желісі/наружной теплотрассы 12,0 кг/см^2
   б) ішкі жылу жүйесі/внутренней системы отопления 6,5 кг/см^2
   бұл ретте төмендегені анықталды/при этом обнаружено, что падение составило: 0,2 кг/см^2

Қорытынды/Заключение: внутренняя система отопления и наружная теплотрасса опрессовано без порывов

Ескертпе/Примечание:

Тапсырыс беруші/Заказчик: зам по АХР Шайтанова Ж.А

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/
Инженер по техническому надзору: Жакып А

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

000532

Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылАДЫ. Қызмет бабына қажетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ және ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве. ЗАВЕРЯЮТСЯ и УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

ISO 9001-2009
Полиграфия, Упаковка, Сувениры

«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ЖАЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8А үй
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БСН 040940001314

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

080000, город Тараз, улица Исатая, дом 8А
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БИН 040940001314

№ 153-13

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау АҚТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект: Средняя школа №23 Сухамбаева 120

Біз, төменде қол қоюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:
Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Джалаева Ж.К.

«ТТЭ» МКК өкілінің қатысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Жакып А.

Қысқа дайындық бойынша келесі жұмыстар орындалғаны туралы осы актіні жасадық/Составили настоящий акт о-том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкі жылу жүйесін және ыстық сумен жабдықтауды және сыртқы жылу трассасын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкі жылу жүйесін және сыртқы жылу трассасын су толық ағарғанға дейін гидропневматикалық жуу/ Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уақыты/Гидравлические испытания в течение 12 минут
   а) сыртқы жылу желісі/наружной теплотрассы 18,0 кг/см²
   б) ішкі жылу жүйесі/внутренней системы отопления 6,5 кг/см²
   бұл ретте төмендегені анықталды/при этом обнаружено, что падение составило: 0,2 кг/см²

Қорытынды/Заключение: внутренняя система отопления и наружная теплотрасса опрессовано без срывов.

Ескертпе/Примечание:

Тапсырыс беруші/Заказчик: Джалаева Ж.К.

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/

ТОО "Куат Консалтинг"

Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылАДы. Қызмет бабына қажетті көшірмелер шектеулі данада жасалады, белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ және ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве. ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ЖАЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8А үй
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БСН 040940001314

080000, город Тараз, улица Исатая, дом 8А
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БИН 040940001314

№ 138-13
20.09.2021г.

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау

АКТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект Школа №53 мкр-н "Астана"

Біз, төменде қол қоюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:
Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Даулетов Б

«ТТЭ» МКК өкілінің қатысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Жакыпа Д.

Қыска дайындық бойынша келесі жұмыстар орындалғаны туралы осы актіні жасадық/Составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкі жылу жүйесін және ыстық сумен жабдықтауды және сыртқы жылу трассасын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкі жылу жүйесін және сыртқы жылу трассасын су толық ағарғанға дейін гидропневматикалық жуу/Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уақыты/Гидравлические испытания в течение 20 минут
   а) сыртқы жылу желісі/наружной теплотрассы 12,0 кг/см²
   б) ішкі жылу жүйесі/внутренней системы отопления 7,0 кг/см²
   бұл ретте төмендегені анықталды/при этом обнаружено, что падение составило: 0,2 кг/см²

Қорытынды/Заключение: внутренняя система отопления и наружная теплотрасса опрессованы без порывов

Ескертпе/Примечание:

Тапсырыс беруші/Заказчик: Даулетов Б

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/
Инженер по техническому надзору: Жакыпа

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

Бланк серийлік нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылАДы. Кымет бабына ие кәзіргі нөмірлер шектеулі санда жасалады; белгіленген тәртіппен БЕКІТІЛЕДІ және БЕЛГІЛЕ АЛЫНАДы.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при его жеребой необходимости делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

РЫСБАЕВА ЖШС ISO 9001-2009
Полиграфия, Упаковка, Сувениры