ГКП «Жамбыл-Жылу» МҚК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«22» 09 2021 ж./г.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«22» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №9

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Досбаев К.Ш.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шеккетов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жолу" Куттобаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прогности не обнаружено.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«16» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«16» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №25

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Завхоз Сарсембаев Е.М.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг" Шеметов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 4 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. не готов.

Примечание:
Выявлено порыв наружной теплотрассы Д100 мм, от колодца до внутри учебного здания.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

Директор

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«22» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«22» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа № 32

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Байдильдаев Б.К.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов Е.К

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова.

Примечание:
Признаков разрыва зон нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ГКП «Жамбыл-Жылу» Ма...
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«22» 09 21

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«22» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа № 38

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Копабаева О.Ш.

Представитель подрядчика ТОО „Куат Консалтинг"
Шинетов Е.К

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП „Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова

Примечание:
Признаков разрыва или нарушения прочности не обнаружено

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ ... № 38 ОРТА МЕКТЕБІ КОММУНАЛДЫҚ ... ЖАМБЫЛ ОБЛ. ... ТАРАЗ ҚАЛАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РК ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛ. ГОРОД ТАРАЗ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«22» 09 2021 ж.

АКТ

на текущий ремонт, гидропневматическую промывку
и гидравлические испытания трубопроводов

«22» 09 2021 г.

г. Тараз

Объект Средняя школа №50

Нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Зам по АХЧ
Райымбаев О.А.

Представитель подрядчика ТОО "Куат Консалтинг"
Ешметов Е.К.

В присутствии представителя энергопередающей (энергоснабжающей) компании
инспектор ГКП "Жамбыл-Жылу" Куттыбаев Н.Н.

составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.:

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы —
2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды выполнено
3. Гидравлические испытания в течении 20 минут
   а) внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2
   б) водонагревателей, давлением _____ кг/см2
   в) калориферов, давлением _____ кг/см2
   г) наружной теплотрассы, давлением _____ кг/см2

   при этом обнаружено, что падение давления составило 0,1 кг/см2

Заключение: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 г.г. готова

Примечание:
Признаков разрыва и нарушения прочности не обнаружено.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Инспектор: _____

ТОО "Куат Консалтинг" ЖШС