в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
монтаж 2-х цепной КЛ 110 кВ ПС «Аэропорт-новая» - ПС «Олимп» - 7452 м; 1цепная КЛ 110 кВ ПС «Аэропорт-новая» - ПС«Левобережная» - 12 467 м; 1цепная КЛ 110 кВ ПС «Аэропорт-новая» - ПС «Жанажол» - 9624 м; 1 цепная КЛ 110 кВ ПС «Олимп» - ПС «Левобережная» - 9770 м ; 1 цепная КЛ 110 кВ ПС «Олимп» - ПС «Жанажол» - 6952 м; 2-х цепная КЛ 110 кВ ПС «Западная» - ул. Сыганак – 4564 м; демонтаж ВЛ 110 кВ «Аэропорт» - «Левобережная» от опоры №28 до опоры №49; демонтаж ВЛ 110 кВ «Аэропорт» - «Западная» от опоры №1 до опоры №57

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август, 2014 год;
месяц, год
окончание работ сентябрь, 2019 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9; фактически, месяц: 61;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана-РЭК» Дюсембаев А. М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция ВЛ 110 кВ в городе Астане (со строительством кабельных линий 110 кВ)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «ТПЭП» Мекебаев А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Scanned by TapScanner

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«26» сентября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТПЭП» г. Алматы, 2 мкрн. 14-а

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора ТОО «ТПЭП» Мекебаева А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция ВЛ 110 кВ в городе Астане (со строительством кабельных линий 110 кВ)». (Корректировка). Город Астана, Есильский район.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» Толеуов Е.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО СМФ«Мехколонна-59», ТОО «ЭнергоСтройМонтажСвязь», ТОО «БАСТ-СТ», ТОО «Ha-Rau Com»

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Астана-Телемет», №19-09/2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление Энергетики города Астаны», Приказ №05-04/115, 22.12.17 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	-	-	-	-	-	-

Scanned by TapScanner