Рабочий проект "Переустройство и реконструкция магистральных тепловых сетей проекта "Строительство линии легкорельсового транспорта (скоростного трамвая) в городе Алматы"

Согласно п. 10 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам за №165 от 28.02.2015г с изменениями и дополнениями согласно приказу Министра национальной экономики РК от 20.12.2016г №517 – При разработке проекта строительства, предусматривающего расширение, реконструкцию здания (сооружения) на территории существующего комплекса объектов, уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности. Таким образом, все внутри- и внеплощадочные инженерные коммуникации относятся к 1-му повышенному, технически сложному уровню ответственности (уровень ответственности магистральных тепловых сетей).