АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Газоснабжение ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИСЛАМСКОГО РЕГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА «МЕЧЕТЬ» МОЛДАБЕК АТА среднего давления 0,3МПа

в пос.Теренозек улица Т.Козыбаев №35 Сырдарьинского района Кызылординской области

пос.Теренозек «____»_____ 2021 г.

Приемочная комиссия в составе:

председатель комиссии – Газоснабжение Филиал республиканского исламского регионного объединения «духовное управление мусульман казахстана «мечеть» Молдабек ата

членов комиссии – представителей:

Проектной организации ТОО «КазЭнергоПроектСтрой» - Бекенов Б.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель КГП на ПХВ «Қызылорда Газ ТаратуЖүйесі» - Сайфназаров Ф.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком «РиА Сервис ЛТД»

Предъявлен к приемке законченный строительством объект: Газоснабжение Филиала республиканского исламского регионного объединения «духовное управление мусульман Казахстана «мечеть» Молдабек ата в пос.Теренозек улица Т.Козыбаев №35 Сырдарьинского района Кызылординской области

выполнены следующие работы: труба ПЭ-100 SDR-11 Ø32х3,0 L=25 м;сигнальная лента L=13м; Труба С.т.Ø25х2.5м L=23м; Труба С.т.Ø20х2.5м L=13м; Труба С.т.Ø15х2.5м L=2м; КШ Ду25 L=1шт; Ду20 L=1шт; Ду15 L=3шт; монтаж ГРПШс газовым счетчиком БГС G-6=1шт; установка ГРПШ=1 шт. САКЗ Ду20=2шт; АОГВ–1шт; ПГ-4–2шт

2. Проект разработан «КазЭнергоПроектСтрой»

(наименование организаций)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ «12» ноября 2021года; окончание работ «12» ноября 2021года.

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СН РК 4.03-01-2003 или ТСН по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)_____

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СН РК 4.03-01-2003
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «____»_____ 2021г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии Газоснабжение Филиал республиканского исламского регионного объединения «духовное управление мусульман казахстана «мечеть» Молдабек ата

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Представитель проектной организации ТОО «КазЭнергоПроектСтрой» - Бекенов Б.

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Представитель КГП на ПХВ «Қызылорда Газ ТаратуЖүйесі» - Начальник ПТО Сайфназаров Ф.

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Представитель технического надзора ИП «Қызылорда ГазШарушылығы» - Алтынбекулы А.

ОБЪЕКТ СДАН

Генеральный подрядчик Директор ТОО «РиА Сервис ЛТД» - Джапарова Э.К..

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)