Приложение 2

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр. Туран (ДНС-3) - Камера Д1	шт	1	6,76	35,22	18,1		18,1	
- Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД «Мечта»- Камера НС	шт	1	9,61	77,841	9,61		9,61	
- Насосная станция ливневых стоков №46 «Французский квартал»,	шт	1	18,24	154,13	18,24		18,24	
- Насосая станция ливневых стоков по проспекту Республики(подземный переход)								

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Монолитный ж/б	Монолитные ж/б			КЛ-0,4-655 м			ПЭ100 ⌀315-227м Ст. ⌀820-27,7м Ст. ⌀325-5м	
Монолитный ж/б	Монолитные ж/б			КЛ-0,4-217 м			Ст. ⌀530 – 9м	
Монолитный ж/б	Монолитные ж/б			КЛ-0,4-161 м			Ст. ⌀630-6,4м Ст. ⌀426-3,5м	
				КЛ-0,4-267 м				

Заказчик

Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» _____ *Толеуов Е.У.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

ТОО «АКВА-Д»

_____ *Батт В.В.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения … *- Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр. Туран (ДНС-3), (2 кабеля)* *- Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД «Мечта»* *- Насосная станция ливневых стоков №46 «Французский квартал», (2 кабеля)* *- Насосая станция ливневых стоков по проспекту Республики(подземный переход), (2 кабеля)*	км	0,655 0,217 0,161 0,267
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые *- Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр. Туран (ДНС-3), (2 кабеля)* *- Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД «Мечта»* *- Насосная станция ливневых стоков №46 «Французский квартал», (2 кабеля)* *- Насосая станция ливневых стоков по проспекту Республики(подземный переход), (2 кабеля)*	км	0,655 0,217 0,161 0,267
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	

10	Кабели:		
	- Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр. Туран (ДНС-3), (2 кабеля) 0,4 кВ марки АПвБбШп- 4х240 *- Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД «Мечта»* 0,4 кВ марки АПвБбШп-5х16 *- Насосная станция ливневых стоков №46 «Французский квартал», (2 кабеля)* 0,4 кВ марки АВБбШв- 5х50 *- Насосая станция ливневых стоков по проспекту Республики(подземный переход), (2 кабеля)* 0,4 кВ марки АВБбШв- 5х10	км	0,655 0,217 0,161 0,267
11	Муфты соединительные... *- Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр. Туран (ДНС-3)* Raychem POLJ-01/4х150-240мм	шт	6
12	Муфты концевые *- Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр. Туран (ДНС-3)* Raychem EPKT-0063-CEE01 *- Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД «Мечта»* Raychem POLT-01/5 *- Насосная станция ливневых стоков №46 «Французский квартал»* Raychem POLT-01/5 *- Насосая станция ливневых стоков по проспекту Республики(подземный переход)* Raychem POLT-01/5	шт	4 2 4 4
13	Контуры заземления *- Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр. Туран (ДНС-3)* *- Насосная станция дренажа по ул.Токпанова в районе ТД «Мечта»* *- Насосная станция ливневых стоков №46 «Французский квартал»* *- Насосая станция ливневых стоков по проспекту Республики(подземный переход)*	шт	1 1 1 1
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик

Руководитель

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» _____ *Толеуов Е.У.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

ТОО «АКВА-Д» _____ *Батт В.В.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Насосная станция дренажных вод на пересечении улицы Сыганак и пр.Туран (ДНС-3)				
Канализация				
1	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	259,7	
	1) из полиэтиленовых труб	м	227,0	
	2) из стальных труб	м	32,7	
2	Смотровой колодец	шт	2	
Насосная станция дренажа по ул. Токпанова в районе ТЦ «Мечта»				
1	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	9,0	
	1) из полиэтиленовых труб	м	0	
	2) из стальных труб	м	9,0	
2	Смотровой колодец	шт	1	
Насосная станция ливневых стоков №46 «Французский квартал"				
1	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	9,5	
	1) из полиэтиленовых труб	м	0	
	2) из стальных труб	м	9,5	
2	Смотровой колодец	шт	1	

Заказчик
Руководитель
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» _____ *Толеуов Е.У.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
ТОО «АКВА-Д»
_____ *Батт В.В.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.