Декларация о соответствии

«11» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Аламак Строй", город Нур-Султан, ул. Жанибек, Керей хандар, д. 42 кв. 22**.

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдыкаримова Алмаса Жасимбековича**.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция шести тепловых узлов (АБК, блок1А, блок 1Б, блок1В, блок 1Г, РММ) РГП на ПХВ «Автохозяйство Управления Делами Президента Республики Казахстан» по адресу г.Астана, проспект Улы Дала, 13».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление Делами Президента Республики Казахстан", в лице заместителя Управляющего Делами Президента Республики Казахстан Хорошуна С.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "KazConstruction-NS" ГСЛ № 001686 от 31.05.2018 г., ТОО "БайтерекТрубПром" ГСЛ № 17015946 от 13.09.2017 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "TEVA", №08-04/267**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом РГП "Автохозяйство Управления Делами Президента Республики Казахстан" от 29.12.2017 года №05-02/233,**.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Общая расчетная нагрузка и температурные графики

	На отопление		**На вентиляцию**		**На воздушные завесы**		**На горячее водоснабжение**	
	Q, Гкал/ч	t, °C	Q, Гкал/ч	t, °C	Q, Гкал/ч	t, °C	Q, Гкал/ч	t, °C
Блок 1А	0,154	90-65	0,676	95-70	0,093	95-70	0,172	60
Блок 1Б	0,194	90-65	0,651	95-70	0,046	95-70		
Блок 1В	0,153	90-65	0,607	95-70	0,046	95-70		
Блок 1Г	0,155	90-65	0,607	95-70	0,046	95-70		
Блок 2(АБК)	0,024	90-65	0,286	95-70	0,046	95-70	0,043	60
Блок3 (РММ)	0,255	90-65	0,529	95-70			0,063	60

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **объект состоит из шести блоков : АБК, Блок 1А, Блок 1Б, Блок 1В, Блок 1Г, РММ. В помещении котельной расположен центральный ввод тепловой сети с установкой общего прибора учета. Система отопления подключается к наружным тепловым сетям по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники фирмы Tranter (Швеция). Приготовление горячей воды для нужд системы ГВС осуществляется в тепловом пункте по двухступенчатой смешанной схеме через пластинчатые теплообменники фирмы Tranter (Швеция). Система вентиляции подключается к наружным тепловым сетям по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники фирмы Tranter (Швеция). Для отсечения потока холодного воздуха, поступающего с улицы, над воротами установлены тепловые завесы. Система теплоснабжения воздушных завес подключается к наружным тепловым сетям по независимой схеме, через пластинчатые теплообмнники фирмы Tranter (Швеция). Циркуляционные насосы Wilo STRATOS обеспечивают циркуляцию воды в системах.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2019г.;**
месяц, год
окончание работ **июль 2019;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3,0** месяц;
фактический **4,0** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана Теплотранзит» Курисько В.В. подписание Декларации о соответствии, по вышеуказанному объекту, со стороны АО „Астана-Теплотранзит" не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция шести тепловых узлов (АБК, блок1А, блок 1Б, блок1В, блок 1Г, РММ) РГП на ПХВ «Автохозяйство Управления Делами Президента Республики Казахстан» по адресу г.Астана, проспект Улы Дала, 13».** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Абдыкаримов Алмас Жасимбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.