Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5971864

Конкурстың № 6485984-1
Конкурстың атауы Жүзбелі сорғы станциясы жиынтықта (БҚО Казталов ауданы Ақпәтер ауылы ауданындағы үлкен Өзен өзеніне Орал-Көшім жүйесінен бассейнаралық су жіберу үшін Киров-Шежін каналын реконструкциялау IV кезең)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-11-17 14:34:04 дейін 2021-11-24 14:34:04
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Батыс Қазақстан филиалы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	641227402012	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В ТС указано "Производительность одного агрегата, м3/час-6000 Производительность общая м3/час-48000";"Количество насосных агрегатов в комплекте/ в т ч. Резерв - 8/1 ", таким образом производительность общая указана в том числе с учетом возможностей резервного агрегата?	2021-11-21 19:37:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общая производительность 48 000 м3/час, указано с учетом производительности резервного агрегата.
2	130140000564	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	На каждой ветке напорного трубопровода установить затвор, расположенный в насосном отделении. - Габаритные размеры насосных помещении не позволяют установить затворы внутри. Предлагаем расположить затворы за пределами станции, это целесообразно и удобно в эксплуатации.	2021-11-24 14:20:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На каждый ветке напорного трубопровода установить затвор, В целях удобства и целесообразности установить затворов за пределами ПНС принимается.

3	130140000564	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	На каждой ветке напорного трубопровода установить шаровые соединения диаметром 600 мм по 2 шт на каждый трубопровод, расположенные за бортом плавучей насосной станции всего 16 шт. Отводы 30˚ стальные диаметром 600 мм – 8 шт - В качестве напорного трубопровода предлагается гибкий резиновый трубопровод соответствующий всем требованиям, тем самым, установка шаровых соединений и отвода 30° не потребуется.	2021-11-24 14:23:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По проекту на каждых напорных трубопроводах установлены 2 шаровых соединения. Шаровые соединения предназначены для работы ПНС на разных уровнях воды. Разница величины минимального и максимального уровня воды на р. Урал доходит до 8м. Вследствие этих причин предусмотрены шаровые соединения и стальные трубопроводы.
4	130140000564	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Насосная станция имеет на борту 2 помещения (мастерская и диспетчерская – на берегу) - для каких работ требуется мастерская? какие требования? необходима ли мастерская для данной станции? В плавучей насосной станции предлагаем только помещение машинного зала, а помещение электрощитовой (диспетчерскую) расположить на берегу. Это целесообразно и безопасно.	2021-11-24 14:11:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для удобства эксплуатаций и тех обслуживание по проекту предусмотрено 2 помещения на борту ПНС (мастерская и диспетчерская)
5	130140000564	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	На плавучей насосной станции установить грузоподъемное устройство - Предлагаем грузоподъемные операции производить с берега, с помощью автокрана, для этого можем организовать площадку, так как, для такого устройства требуется очень массивные конструкции, в виду того что каждый насосный агрегат имеет вест 8-10 тн.	2021-11-24 14:32:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По ТС на основания проекта и удобства эксплуатаций предлагается передвижная кран-балка с цепной талью по всей длине ПНС для выноса на надпалубную часть, установленных агрегатов
6	130140000564	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Глубина осадки ПНС - 1-1,1 м - Глубина осадки ПНС рассчитывается при разработке конструкторской документации с учетом недопущения опрокидывания ПНС и при условии заполнения всасывающего патрубка насоса водой. В связи с этим просим удалить данный пункт.	2021-11-24 14:27:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Глубина осадки ПНС -1-1,1м. По проекту минимальная глубина водоприемника 2.05 м. Глубина осадки ПНС-1-1.1м. рассчитано на эту минимальную глубину с учетом всасывающей части трубы НС.

7	641227402012	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить к чему относится указанный в ТС температурный диапазон "+50 - +350 "	2021-11-21 19:30:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет исключено так как опечаток.
8	130140000564	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Для чего требуются Электрические грелки, если эксплуатация только в теплое время года?	2021-11-24 14:14:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под электрический грелкой подразумевается система анти обледенения для обеспечения стоянки ПНС в зимнее время года.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Джумагалиев Нурбулат Улданович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5971864

№ конкурса 6485984-1
Название конкурса Плавучая насосная станция в комплекте (Реконструкция Кирова-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урала-Кушумской систем в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО IV этап)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-11-17 14:34:04 по 2021-11-24 14:34:04
Наименование организатора Западно–Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	641227402012	Запрос о разъяснении КД	В ТС указано "Производительность одного агрегата, м3/час-6000 Производительность общая м3/час-48000";"Количество насосных агрегатов в комплекте/ в т ч. Резерв - 8/1 ", таким образом производительность общая указана в том числе с учетом возможностей резервного агрегата?	2021-11-21 19:37:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Общая производительность 48 000 м3/час, указано с учетом производительности резервного агрегата.
2	130140000564	Запрос о разъяснении КД	На каждой ветке напорного трубопровода установить затвор, расположенный в насосном отделении. - Габаритные размеры насосных помещении не позволяют установить затворы внутри. Предлагаем расположить затворы за пределами станции, это целесообразно и удобно в эксплуатации.	2021-11-24 14:20:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	На каждый ветке напорного трубопровода установить затвор, В целях удобства и целесообразности установить затворов за пределами ПНС принимается.

3	130140000564	Запрос о разъяснении КД	На каждой ветке напорного трубопровода установить шаровые соединения диаметром 600 мм по 2 шт на каждый трубопровод, расположенные за бортом плавучей насосной станции всего 16 шт. Отводы 30˚ стальные диаметром 600 мм – 8 шт - В качестве напорного трубопровода предлагается гибкий резиновый трубопровод соответствующий всем требованиям, тем самым, установка шаровых соединений и отвода 30° не потребуется.	2021-11-24 14:23:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По проекту на каждых напорных трубопроводах установлены 2 шаровых соединения. Шаровые соединения предназначены для работы ПНС на разных уровнях воды. Разница величины минимального и максимального уровня воды на р. Урал доходит до 8м. Вследствие этих причин предусмотрены шаровые соединения и стальные трубопроводы.
4	130140000564	Запрос о разъяснении КД	Насосная станция имеет на борту 2 помещения (мастерская и диспетчерская – на берегу) - для каких работ требуется мастерская? какие требования? необходима ли мастерская для данной станции? В плавучей насосной станции предлагаем только помещение машинного зала, а помещение электрощитовой (диспетчерскую) расположить на берегу. Это целесообразно и безопасно.	2021-11-24 14:11:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для удобства эксплуатаций и тех обслуживание по проекту предусмотрено 2 помещения на борту ПНС (мастерская и диспетчерская)
5	130140000564	Запрос о разъяснении КД	На плавучей насосной станции установить грузоподъемное устройство - Предлагаем грузоподъемные операции производить с берега, с помощью автокрана, для этого можем организовать площадку, так как, для такого устройства требуется очень массивные конструкции, в виду того что каждый насосный агрегат имеет вест 8-10 тн.	2021-11-24 14:32:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По ТС на основания проекта и удобства эксплуатаций предлагается передвижная кран-балка с цепной талью по всей длине ПНС для выноса на надпалубную часть, установленных агрегатов

6	130140000564	Запрос о разъяснении КД	Глубина осадки ПНС - 1-1,1 м - Глубина осадки ПНС рассчитывается при разработке конструкторской документации с учетом недопущения опрокидывания ПНС и при условии заполнения всасывающего патрубка насоса водой. В связи с этим просим удалить данный пункт.	2021-11-24 14:27:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Глубина осадки ПНС -1-1,1м. По проекту минимальная глубина водоприемника 2.05 м. Глубина осадки ПНС-1-1.1м. рассчитано на эту минимальную глубину с учетом всасывающей части трубы НС.
7	641227402012	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить к чему относится указанный в ТС температурный диапазон "+50 - +350 "	2021-11-21 19:30:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет исключено так как опечаток.
8	130140000564	Запрос о разъяснении КД	Для чего требуются Электрические грелки, если эксплуатация только в теплое время года?	2021-11-24 14:14:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Под электрический грелкой подразумевается система анти обледенения для обеспечения стоянки ПНС в зимнее время года.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Джумагалиев Нурбулат Улданович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»