Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «24» октября 2013 г. п.Атасу

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «24» 10 2013 г. №64нк **акима Жанааркинского района Карагандинской области**

в составе:
председателя – представителя местного исполнительного органа
Абдишев М.Т. – заместитель акима района

заместителя председателя
Карманов Д.С. – руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции

представитель генеральной проектной организации
Борисенко А.А. – директор ТОО «Absolute Kazakstan Consulting»

членов комиссии - представителей:
заказчика
Богенбаев Ж.Т. – и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорого Жанааркинского района

эксплуатационной организации
Боканов О.Б. – директор КГП Тазасу

генерального подрядчика
Беков Ж.Х. – индивидуальный предприниматель

Субподрядных организаций
Смаилов С.М. – директор ТОО «Жанэм»
Беков А.Х. – директор ТОО «Жана-Арка-2006»

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) нет

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Мукушева М.О. – и.о. руководителя управления ГСЭН района

органов государственной противопожарной службы

Ахметжанов А.Т. – руководитель отдела ЧС района

Муканов Б.М. – руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жанааркинского района

Представитель технического сопровождения

Данильченко В.А. – директор ТОО «Стройтехнология»

Баран В.В. – директор ТОО «Респект-Гарант»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» совместно с подрядчиком ИП Беков Ж.Х.

предъявлен к приемке в эксплуатацию Реконструкция водопроводных сетей с.Кызылжар Жанааркинского района

по адресу: __Жанааркинский район, с.Кызылжар

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю
и в соответствии с протоколом на производство строительно-монтажных работ от «27» февраля 2013г. областного управления государственного архитектурно-строительного контроля

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ИП Беков Ж.Х.

выполнившим Общестроительные, монтажные, наладка оборудования

и субподрядными организациями ТОО «Жанэм» – сети электроснабжения, ТОО «Жана-Арка-2006» - наладка оборудования, общестроительные, монтажные работы.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Absolute Kazakstan Consulting»

выполнившим разработка рабочего проекта объекта

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района»

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный проект на реконструкцию

7. Проектная (проектно-сметная) документация переутверждена ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района» от 11.04.2011г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2013г;
(месяц, год)
окончание работ октябрь 2013г;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства 12;
фактически 7.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Исполнительно-техническая документация, сертификаты, паспорта на строительные материалы, изделия, оборудования. Паспорта на скважины.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водовода и водопроводной сети с сооружениями	км	17,235	17,235	17,235	17,235
Расход воды (производительн ость)	$м^3$/час	13,3	13,3	13,3	13,3
Узел напорных резервуаров	$м^3$	500	500	500	500
Очистное оборудование	$м^3$/час	15	15	15	15
Протяженность ЛЭП	км	1,2	1,2	1,2	1,2

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ100 Д=110; 63мм – 17,235км. ЛЭП 10,04кВ-1,2км. Резервуары железобетонные емкостью 250$м^3$-2шт, емкостью 50$м^3$-1шт. Локальная станция очистки 15$м^3$/час. Артезианские скважины с гидромеханическими оборудованиями - 2 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 355629,58 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 239705,86 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 54705,86 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 355629,58 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 239705,86 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 54705,86 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Реконструкция водопроводных сетей с.Кызылжар Жанааркинского района

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____

(подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____

(подпись)

МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Богенбаев Ж.Т.
(подпись)

_____ Беков Ж.Х.
(подпись)

_____ Смаилов Е.М.
(подпись)

_____ Борисенко А.А.
(подпись)

_____ Баран В.В.
(подпись)

_____ Ахметжанов А.Т.
(подпись)

_____ Мукушева М.О.
(подпись)

_____ Муканов Б.М.
(подпись)

_____ Боканов О.Б
(подпись)

_____ Данильченко В.А.
(подпись)

_____ Беков А.Х.
(подпись)