Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" 11 2021 года

Заказчик **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, Костанайская область, г.Рудный, пр. Космонавтов, 12, 87143149653, Руководитель Сабитов Данияр Кайратович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации

– для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«29» ноября 2021 г,ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, г. Костанай, Карбышева 12/2, 87142273088, Директор Коробейченко Сергей Владимирович**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 29 ноября 2021 года ТОО «Музтау», Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Дорожный участок ИЛЕ, 12 представитель технического надзора Утешев А.Б. аттестаты №KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г., №KZ14VJE00063286 от 09.03.2020г., №KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 29 ноября 2021 г., ТОО «Промстройпроект» г.Костанай , ул.Каирбекова 73, лицензия №501233 от 01.07.г. главный инженер проекта Левчук Ю.М.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция питьевого водопровода по улицам 1-ая Западная,2-ая Западная, Котельная, Пришкольная в г.Рудном», II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **г.Рудный, улицы: 1-я Западная,2-я Западная, Котельная Пришкольная**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации **"29" ноября 2021 года**,
дата ознакомления
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Акт на право постоянного землепользования от 08 декабря 2011 года № 1227, площадь земельного участка 0,0032 га (для обслуживания и эксплуатации сетей водопровода поселка ФЗО в городе Рудном)**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», Талон о приеме кведомления от 17.05.2021 года №KZ15REA00222147**
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона
3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Промстройпроект», № 24.3-592/17**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог » акимата города Рудного
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"1" июня 2021 года;**
окончание работ **"29" ноября 2021 года;**
при продолжительности строительства, месяц: **6**
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 6 ;**

фактически, месяц: **6 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из труб ПЭ 100 SDR 17-110х6,6	м	1408		1408	
Водопровод из труб ПЭ 100 SDR 17 -32х2	м	576		576	
Водопровод из труб ПЭ 100 SDR 17 17-63х2,5	м	8,5		8,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**Общая протяженность водопровода 1992,5 м, колодцев на водопроводе – 26 шт, задвижки: Д 100 мм – 8 шт, Д 50 мм – 3 шт, кран Д 25 мм – 49 шт, пожарные гидранты – 4 шт.**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **54 855,551** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **52 591,767** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **54 855,551** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **52 591,767** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 89% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ**«Реконструкция питьевого водопровода по улицам 1-я Западная,2-я Западная, Котельная, Пришкольная в г.Рудном»**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.
Заказчик **ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, Руководитель Сабитов Д. К.** _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)
Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)
2) аккредитованная организация **ТОО «Музтау», директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.** _____
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)
Имеющая в своем составе аттестованных экспертов **ТОО «Музтау» Утешев А.Б.**
№KZ14VJE00063286 от 09.03.2021 г. в части инженерных сетей;
№KZ55VJE00055661 от 26.06.2020 в части несущих и ограждающих конструкций;
№KZ49VJE00063723 от 19.03.2021 в части технологического оборудования.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)
Авторский надзор:
1) разработчик проекта **ТОО «Промстройпроект», главный инженер проекта Левчук Ю.М.** _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
Место печати (при наличии)
2) организация _____
_____
_____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ГеоЛайн",**

директор Коробейченко С.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	1992,5	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец Д 2000 мм	шт	15	
	Д 1500 мм	шт	11	
	Задвижка d- 100	шт	8	
	" d- 50	шт	3	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d- 32	шт	49	
	Гидрант	шт	4	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца
Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100,	типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	Высокопрочный чугун	D 100	8	
2	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50,	типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	Высокопрочный чугун	D 50	3	
3	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32,	типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	Высокопрочный чугун	D 32	49	
4	Гидранты пожарные подземные	ГОСТ 8220-85	Чугун	D 100	4	Н 2500 мм

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Сабитов Д. К.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Левчук Ю.М.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)