Рабочий проект "Развитие систем водоснабжения в Ауэзовском районе". Реконструкция водозаборного куста 5Б

Рабочий проект относится к объектам 1-го (повышенного) уровня ответственности согласно п.9.1 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам за №165 от 28.02.2015 г. с изменениями и дополнениями согласно приказу Министра национальной экономики РК от 20.12.2016 г. №517 - насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 $м^3$/сут (метров кубических в сутки) и более; магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 мм (миллиметров) и более и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС)).

Так как на водозаборном кусте выполнена разработка генерального плана, благоустройства и организация рельефа, устройство оснований и фундаментов и железобетонных конструкций насосной станции; подвиды 2; 3.1; 3.2 относятся к 1-му повышенному, технически сложному уровню ответственности.