Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

с.Жымпиты "05" 07 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Стройсервис»**
ул. Аз Наурыз 32,кв76
наименование организации, юридический адрес

в лице **Мукатова А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Проведение газопровода для участков стройтельства 15-ти жилых домов в с. Алгабас Сырымского района ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ « Сырымский районный отдел архитектуры, градостройтельства и строительства» ЗКО. Руководитель Искаков А.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « Инженер + » директор Жайтуганов Р.Н.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Экспертиза KZ » от 27/09/2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная Ǿ57х2,5мм	м	142		142	
Труба стальная Ǿ20х2,5мм	м	45		45	
Труба ПЭ сталь Ǿ32х25мм	м	15		15	
Задвижка газа ø57мм	комплект	2		2	
Кран шаровый газа ø40мм	комплект	1		1	
Кран шаровый газа ø20мм	комплект	15		15	
Труба ПЭ 100 SDR 17 Ǿ63х3,8мм	м	405		405	
Труба ПЭ 100 SDR 13,6 Ǿ40х3,0мм	м	129		129	
Ограждение (1,250х1,250)	шт	3		3	
Ковер	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	
Число этажей	этаж	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	
В том числе подземной части	м3	
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	

Показатели	По проекту			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	

		общая	жилая		обш
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Данным рабочим проектом предусмотрен рабочие чертежи газоснабжения "Проведение газопровода для участков строительства 15-х жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО" предусматривается строительство подземного газопровода низкого давления и замена существующего надземного газопровода Ǿ32мм на Ǿ57мм. Проект разработан на основании: - технических условий №1134 выданных АО "Каз Транс Газ Аймак" от 29.05.2018 г. Точка врезки - существующий надземный газопровод низкого давления Ǿ 40мм, Ǿ 57мм и Ǿ 89мм.В точке врезки предусмотрено отключающее устройство задвижка Ǿ 50 типа 30с41нж и КШ Ǿ 40 марки 11Б27П А10 Проектом предусмотрено строительство газопровода низкого давления подземным способом и замена существующего надземного газопровода Ǿ 32 мм на Ǿ 57 мм на опорах Н=3,0м.Газопровод низкого давления запроектирован из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 17 и SDR 13.6 Ǿ 63х3,8 и Ǿ 40х3,0 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.
Надземный газопровод проложен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Газопровод запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с прокладкой сигнальной лентой и медной проволоки на глубине 1,0м ниже отметки земли вне территорий частных владений. После выхода из земли надземный газопровод проложить из металлических труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75. Проектом предусматривается один выход на один дома. При переходе через дороги и проезды газопровод проложить в защитном кожухе (футляре), открытом способом. Защитных кожух выполнить из полиэтиленовой трубы по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ100 SDR11 с выводом контрольной трубки под защитное устройство (ковер). Принятые в проекте диаметры трубопроводов обусловлены гидравлическим расчетом. Для защиты газопровода от коррозии, предусматривается окраска синтетический эмалью ПФ-115 по грунтовке ФЛ-03к. Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы", "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения".Наружное газоснабжение. Наружные газопроводы надземной прокладки приняты из стальных труб по ГОСТ 3262-75 номинальным диаметром 57 мм, прокладка газопровода предусмотрена надземная на отдельно стоящих опорах. Защита газопровода от коррозии предусмотрена нанесением лакокрасочных материалов. Рабочим проектом предусмотрены работы по контролю сварных соединений и приемочные испытания газопровода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2021г. ;**
месяц, год
окончание работ **июнь 2021г. ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1** по норме или по проекту организации

строительства, месяц: **1 ;** фактически, месяц: **1 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«КазТрансГаз Аймақ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалы Сырым Газ шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____**не требуется**_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: __**«Проведение газопровода для участков стройтельства 15-ти жилых домов в с. Алгабас Сырымского района ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «МК Стройсервис» директор: Мукатов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)