Приложение 3
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «МФК Туран», инд:120008, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Едильбаева 58
наименование организации, юридический адрес

в лице: Жусупов Жанболат Казиевич – директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

по объекту: «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района, Кызылординской области»
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района», руководитель Қаныш Жұбатқан
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Курылыс Даулет» лиценз. №19022554от19.11.2019г
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана :
ТОО «КАТЭК», ГСЛ №001227 от 25.05.2000г. РП
наименование проектной организации, номер проекта

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района», приказ №25 от 13.02.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В рамках данного проекта предусмотрено строительство разводящего подземного газопровода низкого давления Р=0,003 МПа от проектируемых площадок ГРПШ-1 ГРПШ-2 до участков под строительство жилых домов.Подземный трубопровод от ГРПШ-1 запроектирован из п/э труб ПЭ100 ГАЗ SDR17 диам.225*13,4-21,0м,диам.160*9,5-664м,диам.110*6,6-655м,диам.90*5,4-2841м,диам.63*3,8- 6343м, диам.32*2,3-1325 м, общей протяженностью 11849 м.От ГРПШ-2 :диам.225*13,4-328м,диам.160*9,5-1413м,диам.110*6,6-545м,диам.90*5,4-1663м,диам.63*3,8-5233м ,диам.32*2,3-1425 м,общей протяженностью10607 м.Переходы подземного газопровода через автомобильные дороги предусмотрены открытым способом с заключением в п/э футляр,с укладкой газопровода внутри футляра на п/э ложементы с установкой контрольной трубки под ковер.Переходы через автодорогу и и переход через каналы производится методом горизонтально-наклонного бурения(ГНБ).Такжепредусмотрено строительство подводящего газопровода высокого давления Р=0,6Мпа от точки впезки Д355 до проектируемых площадок ГРПШ-1 и ГРПШ-2,предусмотрен отвод с задвижкой и заглушкой на перспективу.Подземный газопровод высокого давления запроектирован из п/э труб диаметром 355*32,3-974 м и диам.110*10-2421 м ПЭ100 ГАЗ SDR17***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2018 года окончание работ: декабрь 2019 года
месяц, год месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в г.Казалинск Казалинского района, Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «МФК Туран» - Жусупов Жанболат Казиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

М.П

Субподрядчик:
Директор ТОО «Курылыс Даулет» - Даулетбай У.Ж
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

М.П