ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, РИДДЕР ҚАЛАСЫ
"РИДДЕР ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
2017 ж. "08" 12
№ 37

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ШКО, РИДДЕР ҚАЛАСЫ, "РИДДЕР ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
СТН 181400214042
ҚҰЖАТТАР ҮШІН
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«8» 12 2017 г.

Заказчик **КГП на ПХВ «Водоканал» акитама города Риддера, Восточно – Казахстанская область, директор Киреева Татьяна Александровна**

фамилия, имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 10.12.2017 года ПК «ПромСтройАвтоматика» , г.Усть-Каменогорск, ул. Потанина 15б** в лице председателя Малдыбаевой Аллы Николаевны

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 24.11.2017 года ТОО ТОО «Восток Инжиниринг» Бурмистров Владимир Викторович аттестат KZ26VJE00024464 от 31.03.2017.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 01.08.2017 года ТОО «Востокагропромпроект», Урунтаев Марат Жумашевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Система водоснабжения в селе Поперечное города Риддер, Восточно-Казахстанской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **ВКО, г. Риддер, село поперечное**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 03.12.2013 года № 1091 и от 14.12.2014 года № 105 постановления акима города Риддер на право временного безвозмездного землепользования**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ г.
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Восточно-Казахстанской области» № KZ88REA00037697 от 30 сентября 2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокагропромпроект» № 06-0099/14 от 31.03.2014 года;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел архитектуры, строительства и градостроительства города Риддер» №16-Р от 17.04.2014**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь **2016 г.;**

месяц, год

окончание работ декабрь **2017г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,**5**;

фактически, месяц: 10,**0**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	м	Труба ПЭ Ø90х5,4мм 5091– м., ПЭØ63х3,8мм -728м, ПЭØ25х1,8мм -1569м; труба СТ Ø89х4мм – 383м, СТØ219х6мм – 3399м;		Труба ПЭ Ø90х5,4мм 5691– м., ПЭØ63х3,8мм - 728м, ПЭØ25х1,8мм - 2488,29м; труба СТ Ø89х4мм – 383м, ПЭØ200х11,9мм – 3144м, СТØ219х6мм – 555м;	
Производительность одного насоса	м3/час	7,43		7,43	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено ;

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		

Площадь нежилых помещений	$м^2$			
Число помещений, комнат	шт			

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
в том числе:						
1-о комнатных						
2-х комнатных						
3-х комнатных						
4-х комнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Питьевой водопровод: протяженность трубопровода: труба СТ Ø89х4мм – 383м, труба ПЭ Ø90х5,4мм 5691– м., труба ПЭØ63х3,8мм -728м, труба ПЭØ25х1,8мм -2488,29м;

Пожарный трубопровод: ПЭØ200х11,9мм – 3144м, СТØ219х6мм – 555м;

Площадка водозаборных сооружений: две насосные станции на водозаборной скважине глубиной 35м с многоступенчатым скважинным насосом производительностью 7,43м3/час и напором 55м; Водонапорная башня с емкостью 15м3 высотой 12м; здание сторожки из пескоблоков размерами 3х6м; Санитарный блок на 1 очко; дизельная электростанция. Территория площадки огорожена железобетонным забором и забором из колючей проволоки по металлическим трубам-стойкам;

Двенадцать пожарных резервуаром: 10 резервуаров емкостью 50м3 и 2 – 100м3. Резервуары-сборно-монолитные емкости с размерами 6х3м и 6х6м;

Электроснабжение: кабель марки АВБбШв проложенный в траншее протяженностью 792м и переходом через реку по воздушной линии СИП 2А-4х95+1х70 протяженностью 32м. Ээлектроосвещение проводом СИП 2А 3х16+1х25-0,6/1 протяженностью 336м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по проекту (проектно-сметной документации): всего 405104 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 317598 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 405104.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 317598 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Система водоснабжения в селе Поперечное города Риддер, Восточно-Казахстанской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Гурсонский Г.Э. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мандобаев А.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.