	Приложение 14 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	232	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в не проходных каналах	м3	60	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	172	
2	Количество колодцев (камер) дренажный	шт	4	
	Количество колодцев (камер) управления	шт	17	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт		

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=0,562м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 108-2-ППУ-ПЭ BOHMER	108	2	
2	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=0,898м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 89-2-ППУ-ПЭ BOHMER	89	2	
3	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=0,698м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 89-2-ППУ-ПЭ BOHMER	89	2	

4	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=0,548м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 89-2-ППУ-ПЭ BOHMER	89	4	
5	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=0,665м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 76-2-ППУ-ПЭ BOHMER	76	4	
6	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=1,015м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 76-2-ППУ-ПЭ BOHMER	76	2	
7	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=1,401м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 57-2-ППУ-ПЭ BOHMER	57	2	
8	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=0,743м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 45-1-ППУ-ПЭ BOHMER	45	2	
9	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=0,843м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 45-1-ППУ-ПЭ BOHMER	45	2	
10	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=1,243м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 45-1-ППУ-ПЭ BOHMER	45	2	
11	Кран	Шаровый с вертикальным штоком, Ру=2,5Мпа, Тмах=160С управление Т-образный ключ А=0,988м, тип BBF/KSF-V-HE, 10с71р	Ст 32-1-ППУ-ПЭ BOHMER	32	2	
12	Кран	Шаровый с концами под приварку Ру=2,5Мпа, Тмах=160С Ду150мм BOHMER, тип BBF/KSF-V-HS	160С Ду150мм BOHMER, тип BBF/KSF-V-HS	150	2	
13	Кран	Шаровый с концами под приварку Ру=2,5Мпа, Тмах=160С Ду50мм BOHMER, тип BBF/KSF-V-HS	Ду50мм BOHMER, тип BBF/KSF-V-HS	50	2	
14	Кран	Шаровый для спуска воздуха с резьбовой заглушкой Ру=2,5Мпа, Тмах=160С Ду20мм тип BBF/KSF-V-HS	Ду20мм тип BBF/KSF-V-HS	20	2	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____ /Азбаев Б.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ Шестаков П.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)