ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
«Промстройпроект»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Промстройпроект»

110000, г.Костанай ул.Каирбекова 73, тел.: +7 (7142) 53-33-01, 54-73-00, ИИК KZ41998GTB0000014700,
БИК TSESKZKA в АО «Цеснабанк», БИН 041 040 002 273, e-mail: xprojects@mail.ru

Исх. №43
"16" 02 2022 г.

Касаемо согласования
подтверждения опыта работы
в электронном депозитарии

Запрос согласования подтвержденного Государственной экспертизой (заключение №12-0507/16 от 28.12.2016 г.) и Заказчиком объекта **"Газификация кварталов 41, 42, 43, 44-51, 52, 55, 56 и микрорайона № 3 г. Рудного"** Вами был отклонен с требованием отнести данный объект к технически несложным (заявленный уровень ответственности - II (нормальный), технически сложный).

С данным требованием мы не согласны ввиду того, что согласно п.9 "Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" к объектам **II (нормального) технически сложного** уровня ответственности относятся *"объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно)"*, тогда как в данном объекте предусматривается проектирование **газопровода высокого давления I категории с проектным давлением 1,08 МПа**.

В связи с вышеизложенным просим согласовать заявленный уровень ответственности и техническую сложность для данного объекта, либо будем вынуждены обжаловать Ваше требование о его корректировке в вышестоящие инстанции.

Директор **Когай А. В.**

ҚҰЖАТТАР ҮШІН «Промстройпроект» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Исп. Жарков Н.В.
+7 (777) 626-60-06