ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
«Промстройпроект»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Промстройпроект»

110000, г.Костанай ул.Каирбекова 73, тел.: +7 (7142) 53-33-01, 54-73-00, ИИК KZ41998GTB0000014700,
БИК TSESKZKA в АО «Цеснабанк», БИН 041 040 002 273, e-mail: xprojects@mail.ru

Исх. № 45
"16" 02 2022 г.

Касаемо согласования
подтверждения опыта работы
в электронном депозитарии

Запрос согласования подтвержденного Государственной экспертизой (заключение №13-0222/12 от 28.09.2012 г.) и Заказчиком объекта **"Строительство подводящего газопровода с.Научное - с.Тогузак Карабалыкского района"** Вами был отклонен с требованием отнести данный объект к технически несложным (заявленный уровень ответственности - II (нормальный), технически сложный).

С данным требованием мы не согласны ввиду того, что согласно п.9 "Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам" к объектам **II (нормального) технически сложного** уровня ответственности относятся *"объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно)"*, тогда как в данном объекте предусматривается проектирование **газопровода высокого давления II категории с проектным давлением 0,5-0,55 МПа**.

Кроме того, в связи с тем, что данным объектом предусматривается проектирование комплекса сооружений (в т.ч. линии ВЛ для ГРПБ), согласно п.10 Правил *"При разработке проекта строительства, предусматривающего возведение комплекса новых зданий и сооружений, уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности."*, что и было указано нами при заполнении электронного депозитария.

В связи с вышеизложенным просим согласовать заявленный уровень ответственности и техническую сложность для данного объекта, либо будем вынуждены обжаловать Ваше требование о его корректировке в вышестоящие инстанции.

Директор **Когай А. В.**

Исп. Жарков Н.В.
+7 (777) 626-60-06