Директору
ТОО «НұрТұрсын»
г-ну Турсынмуратову Т.А.

На Ваше письмо №9 от 20.01.2020 года поясняем нижеследующее:
Объект "Наружные сети водопровода и канализации жилого массива 9-ти этажных домов "Мелькомбинат" в г. Тараз" построенный в 2012 году, согласно Приказа №165 от 28.02.2015 г. относиться к 2 (нормальному) уровню ответственности, не относящиеся к технически сложным основанием, которое является пункт: ***наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) условным (внутренним) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно).***

С уважением
Директор
ТОО «Тараз-Ремпроект» **Маханов Р.**