ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«СЫРДАРИЯ
АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС,
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
ҚОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 26
«29» 03 2021 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«16» 02 2022г.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирного транспорта и автомобильных дорог», Кызылординская область, Сырдарьинский район, Теренозекский с.о., с.Теренозек улица Азатбакыт Алиакбаров, 22/1 , БИН 020340003167. Руководитель отдело Бахтияров Ержан Бахтияруулы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **от «17» 09 2021г.**
ТОО «Компания ГазСтрой», Кызылординская область, город Кызылорда, ул.Абая 33, БИН 090940015620 директор Конысбаев Галымжан Амангелдиулы

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **от «17» 09 2021г. ТОО "СК Энерго- OIL» Кызылординская область, город Кызылорда, Микр.Акмаржан 54, БИН 150740012385, эксперт (ы) по техническому надзору Туреходжаев Берик Турсунбекович №KZ34VJE00024805 от 07.04.2017, №KZ50VJE00024808 от 07.04.2017, №KZ92VJE00025022 от 14.04.2017г. Руководитель отдело Қайыров Сұлтан Нурланұлы**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается):
от «17» 09 2021г. ТОО «Проект Дизайн Курылыс» Кызылординская область, город Кызылорда, п.о.с.Теренозек, улица Алиакбарова 33, тел: +77243622114. БИН Руководитель Мұсағұл Шакизада Ыбайдулдаұлы

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Переоборудование под газовое топливо парового котла здания школы-лицея №35 в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный, (технически несложный)

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта

по адресу :**Кызылординская область, Сырдарьинского района, пос.Теренозек №35**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"__"_____2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от "13" 04.2015 года**
№ 15 Аппарат Акима поселка Теренозек
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от "13" 04.2015 года№ 15 Аппарат Акима поселка Теренозек**
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление госуждарственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» талон от "22" 09 2020года №KZ36REA00192378
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проект Дизайн Курылыс»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) **Аппарат Акима поселка Теренозек №15 от 13.04.2015**
(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____09.2020г_____;
(месяц, год)
окончание работ __02.2022г_____;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__2_____;
фактически, месяц:_____17_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	СТ РК ГОСТ Р	ПЭ100	63*5.8	157 м	

		50838-2011				
2	Задвижки			DN50	2шт	
3	Горелка	MAX125 Gas			2шт	
4	Шкаф ШРП	ГРПШ-400			1шт	
5	Счетчик				1шт	
6	Шаравой кран			Dy63	1шт	
7	Отвод	ГОСТ 17378-2001		57*3,0 20*2,0	2шт	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Рабочий проект разработан на основании технических условий №0000091 13.06.2005года , выданные ТОО «Проект Дизайн Курылыс»
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **4825,07 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **2078,61 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **1419,24 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4825,07 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **2078,61 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1419,24 тысяч тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __85_____% и фактически применено __85___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не-имеет;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Переоборудование под газовое топливо парового котла здания школы-лицея №35 в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Руководитель Бахтияров Ержан Бахтиярұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор
аттестованный эксперт _____ **Туреходжаев Берик Турсунбекович**
№KZ34VJE00024805 от 07.04.2017, №KZ50VJE00024808 от 07.04.2017,
№KZ92VJE00025022 от 14.04.2017г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____ **ТОО "СК Энерго- OIL»**
Руководитель Кайыров Сұлтан Нұрланұлы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта _____ **ТОО «Проект Дизайн Курылыс»**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата)

Авторский надзор

_____ **ТОО «Проект Дизайн Курылыс»**
Руководитель Мұсағұл Шәкизада Ыбайдулдаұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____
Руководитель Мұсағұл Шәкизада Ыбайдулдаұлы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ **ТОО «Компания ГазСтрой»**
Руководитель Конысбаев Галымжан Амангелдиулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	ПЭ100	63*5.8	157 м	
2	Задвижки			DN50	2шт	
3	Горелка	MAX125 Gas			2шт	
4	Шкаф ШРП	ГРПШ-400			1шт	
5	Счетчик				1шт	
6	Шаравой кран			Dy63	1шт	
7	Отвод	ГОСТ 17378-2001		57*3,0 20*2,0	2шт	

Заказчик _____ **Руководитель Бахтияров Ержан Бахтиярұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **Руководитель Мұсағұл Шәкизада Ыбайдулдаұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта,
место печати (при наличии)