	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"20" ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Куандык-К» Казахстан г.Нур-Султан, район Алматы, мкрн-5, д.14,кв.1

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жаманшалова Бакыткерея Шайкемеловича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Реконструкция водопроводных сетей в п.Осакаровка Карагандинской области -6 очередь» , Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ «Отдел строительства Осакаровского района», в лице руководителя Тихомирова Виталия Николаевича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

2.1. **Товарищество с ограниченной ответственностью «Райс KZ»**

наименование организации

в лице **директора Копжасарова Мадияра Галымовича**

имя, отчество (при наличии) руководителя организации

2.2. **Товарищество с ограниченной ответственностью «Евростандарт-Аква»**

наименование организации

в лице **директора Нуралина Рахимбека Калымжановича**

имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Астанатехстройэксперт» №15-26/11-14-ПСД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

Заключение Филиала РГП «Госэкспертизы» №10 – 0298/15 от 09.09.2015г.; ГУ «Отдел строительства Осакаровского района», приказ № 18 от 22.10.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**Попроекту**			**Фактически**		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водопровода:

труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая - 12549,25м,
труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая - 211,09м
труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая -152,51м
труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая -8386, 03м
установка чугунных задвижек диам. 100 мм - 52 шт
установка гидрантов пожарных – 60 шт
устройство круглых колодцев из сборного железобетона -241 шт

Наружные сети водопровода от площадки водозабора к резервуарам:

труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая – 2191,7м
трубы стальные электросварные общего назначения прямошовные, D 108 мм – 85,34м
установка чугунных задвижек диам. 100 мм - 8 шт
устройство круглых колодцев из сборного железобетона – 6 шт

Построено:

1.здание пункта охраны – 1 шт, с подводкой сети водопровода и канализации, установлены электропечи -4 шт, произведен монтаж электроосвещения и пожарной сигнализации.

2. уборная на одно очко

3. водозаборная скважина 54 э (эксплуатационная + резервная)

4.водозаборная скважина 55 э (эксплуатационная + резервная)

5. наружное освещение к скважине № 55,

6. сети электроснабжения 10 и 0,4 - установлены железобетонные опоры -30 шт, произведен монтаж дизель генераторной электростанции -2 шт, комплектной трансформаторной подстанции КТПН -25-40 кВА – 1шт, монтаж провода воздушных линий электропередачи АС сечением 50/8 мм2 -200п.м. и провода самонесущего изолированного для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х50-0,6 -800п.м.

7. сети электроснабжения ВЛ 35 «Осакаровка-Батпак» - установлены железобетонные опоры -5 шт, монтаж провода воздушных линий электропередачи АС сечением 50/8 мм2 -860п.м.

8. камера над скважиной -4 шт,

9. площадка водопроводных сооружений № 1- произведен монтаж задвижек -2 шт и установки для обеззараживания воды "Тазасу-С" 13,75м3/ч -1 шт

10. площадка водопроводных сооружений № 2 - произведен монтаж задвижек -2 шт и установки для обеззараживания воды "Тазасу-С" 3,75м3/ч -1 шт

11. фундаменты под пункт обеззараживания воды – 2шт

12.ограждение санитарной зоны ПВС-1- монтаж ограждения их железобетонных панелей -156 п.м., установка ворот с калиткой -1 шт, насадка из колючей проволоки -175 п.м.

13.ограждение санитарной зоны ПВС-2- монтаж ограждения их железобетонных панелей -249 п.м., установка ворот с калиткой -1 шт, насадка из колючей проволоки -286 п.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия,

предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, **7 месяцев;**
фактически, **17 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Куандык-К»
считает объект «Реконструкция водопроводных сетей в п.Осакаровка
Карагандинской области -6 очередь», готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генподрядчик):
Директор Жаманшалов Б.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

"Куандык-К"