Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«13» 07 2019г.

Генеральный подрядчик - *ТОО «СК MEGARON», Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 115*

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – *Искаковой Миланы Темирхановны*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство жилого комплекса «Нурай» (наружные сети водопровода и канализации),а. Косшы, Целиноградский район, Акмолинская область.*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ТОО «Trading House Nuray», Директор Муканова Гульжан Самарбековна.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Самрук Сервис Строй», ТОО «Азия Строй KZ»*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *проектная организация ТОО «Компания НурайСтрой», номер проекта 2018-НВК*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) . *ТОО «Компания НурайСтрой», 28.11.2018г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети канализации					
Труба Корсис SN 8 д.160	м.	77,5		77,5	
Труба Корсис SN 8 д.200	м.	278,6		278,6	
Труба Корсис SN 8 д.250	м.	46,1		46,1	
Труба Корсис SN 8 д.315	м.	636,8		636,8	

Сети водоснабжения					
Трубы ПЭ SDR17 д.160	м.	431,8		431,8	
Трубы ПЭ SDR17 д.110	м.	233,4		233,4	
Трубы ПЭ SDR17 д.63	м.	66,2		66,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь строенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Водоснабжение объекта принято от городских сетей водопровода Ø300 мм. Отведение сточных вод предусматривается в городской канализационный коллектор
Ø400 мм. Сеть канализации принята из двухслойных профилированных труб Корсис SN 8. Водопровод выполняется из водопроводных труб ПЭ SDR 17

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2019г.;
месяц, год
окончание работ июль 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Филиал «Кощи» ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» Бейсенбаев И.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство жилого комплекса «Нурай»(наружные сети водопровода и канализации)* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *директор ТОО «СК MEGARON»,*

Искакова Милана Темирхановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.