Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Газификация с/к г.Актобе, с/к Бурводстрой Ао Темирбетон
/ наименование и адрес объекта /

г. Актобе «13» 03 2018г.

Приемочная комиссия в составе председателя комиссии – представителя заказчика
ИП «Туяшев» **Туяшев Б.К.**
/ фамилия, имя, отчество /

членов комиссии – представителей:
проектной организации Директор ТОО «КомпанияГазМонтажСервис» **Ален Н.Т.**
/фамилия, имя, отчество /

эксплуатационной организации
Директор Мартукского ГХ АПФ АО «КТГА» **Культимиров Д.Ш.**
/фамилия, имя, отчество /

Технический надзор ИП Карагулов **Карагулов М.С.**
/ фамилия, имя, отчество /

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «КомпанияГазМонтажСервис»**
/ наименование организации /

предъявлен к приемке законченный строительством
Газификация г.Актобе, с/к Бурводстрой Ао Темирбетон
/наименование объекта /

На законченном строительстве объекте:

г.Актобе, с/к Бурводстрой Ао Темирбетон
/наименование объекта /

субподрядными организациями:

/ наименование организации /

выполнены следующие работы строительно-монтажные работы наружнего газопровода

2. Проект № разработан **ТОО «КомпанияГазМонтажСервис»**
/ наименование организации /

3. Строительство системы газоснабжения осуществлялось в сроки:

начало работ февраль 2018 окончание работ февраль 2018
/ месяц, год / */ месяц, год /*

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренным МСН 4.03-01-2003. или территориальных строительных норм по приемке. Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно - монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания /кроме зафиксированных в исполнительной документации/

Решение приемочной комиссии:

1.строительно- монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003; СН РК 4.03-01-2011.

2.предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «13» 03 2018г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ **Туяшев Б.К.**
/ подпись /

Представитель проектной организации _____ **Ален Н.Т.**
/ подпись /

Представитель эксплуатационной организации _____ **Культимиров Д.Ш.**
/ подпись /

Технический надзор _____ **Карагулов М.С.**
/ подпись /

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ **Ален Н.Т.**
/ подпись /

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Смонтировано **ТОО «КомпанияГазМонтажСервис»**
Наименование строительно- монтажной организации

по адресу: **г.Актобе. с/к Бурводстрой Ао Темирбетон ст-е 8**
город, улица, привязки начального и конечного пикета

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА

Указывается длина (для ввода – подземного и надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений. 0,05 кгс/см2

Трубы:	Ду89х3.0 мм.	L- 232м.
	Ду108х3.0мм	L-26 м.
Отводы:	Ду108х3.0мм.	4 шт.
	Ду89х3.0мм.	9 шт.
Переход:	Ду108х89мм.	1 шт.
Заглушка:	Ду89	1шт.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

Сертификат качества на трубу Ду89х3,0мм. ГОСТ 1070491 №9044 от 20.10.16г.
Сертификат качества на трубу Ду108х3.0мм. ГОСТ 1070491 №9038 от 15.10.14г

Сертификат качества на электроды ГОСТ 9466-75 №2058 от 05.07.11г.
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (допускной стык) № 23/01.1 от 23.01.2018г
Протокол механическ. испытаний сварных стыков (контр. стык) № 24.01.1 от 24.01.2018г

3. ДАННЫЕ О СВАРКЕ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДА.

ФИО сварщика	Клеймо и номер удост. сварщика	Сварено стыков Диам. мм Кол. шт	Дата проведения сварочных работ	Подпись сварщика
Жоламанов С.С.	Клеймо 70 № 3Р-АЦ-7-1-1950	Ø108х3,0 мм5 шт Ø89х3,0 мм 22 шт.	16.02.2018г по 22.02.2018г.	21

Специалист сварочного производства II уровня _____ **Туяшев С.Б**
должность, подпись, Ф.И.О. производителя работ

4. ОЧИСТКА И ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДА, ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ.

1.Перед сваркой и монтажными работами трубы осмотрены и внутренняя полость очищена от грязи, окалины и других засорении.
2.« 22 » 02 2018г. перед испытанием на прочность, произведена продувка газопровода воздухом.
3.« 22 » 02 2018г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на прочность давлением 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) в течении (1 час.) с последующим осмотром и проверкой с помощью мыльной эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений.

Утечки и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на прочность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Култимиров Д.Ш.**
Подпись (Ф.И.О)

5. ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

« 22 » 02 2018 г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) в течении (0,5 ч.) с последующим осмотром и проверкой с помощью мыльной эмульсии всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений.

Утечки и видимые падения давления по манометру не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.

Производитель работ _____ **Туяшев С.Б.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель газового хозяйства _____ **Култимиров Д.Ш.**
Подпись (Ф.И.О)

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газопровод (газовой ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным
ТОО «КомпанияГазМонтажСервис»
наименование проектной организации
09.02.2018г.
и дата выпуска проекта

с учетом согласованных изменений внесенных в рабочие чертежи

№ _____

Строительство начато « 16 » 02 2018 г.
Строительство закончено « 22 » 02 2018 г.

Представитель
подрядной организаций _____ **Ален Н.Т.**
Подпись (Ф.И.О)

Представитель
газового хозяйства _____ **Култимиров Д.Ш.**
Подпись (Ф.И.О)