«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27 - 2690

«30» 04 2021 ж./г.

«Технические условия на электроснабжение»

1. ГУ «Макатский районный отдел строительства»
2. Наименования объекта электроснабжения: 3-х этажный 60-ти квартирный жилой дом
3. Место расположения объекта: Макатский район, п.Доссор ул.Б.Аймаганбетова
4. Разрешенная мощность электропотребления: 300кВт, напряжение 380В
5. Характер потребления электроэнергии: постоянный
6. Категория надежности электроснабжения: III
7. Разрешенный коэффициент мощности: 6кВ - cos φ ≥0.92
8. Точка подключения: для электроснабжения выполнить строительство отпайки от ВЛ-6кВ ф.7 «Ш» ПС-110/35/6кВ №111 «Доссор».
9. Основные технические требования:
   - произвести вынос ВЛ-6кВ ф.7 «Ш» отпайки в сторону КТП-7/9 с территории, попадающие в зону застройки,
   - на первой отпаечной опоре установить РЛНД,
   - выполнить установку КТПНГ-6/0,4кВ,
   - для автономной котельной установить дизель-генератор и предусмотреть установку устройства автоматики для исключения возможности подачи обратного напряжения в сети АО «Атырау Жарык»
10. Требования по усилению существующей электрической сети: не требуется.
11. Причина выдачи: вновь вводимый.
12. Срок действия технических условий – 3 года.

Примечание: До начала строительно-монтажных работ потребитель согласовывает проектную документацию на строительство, реконструкцию или модернизацию электроустановок с заинтересованными организациями

Первый Вице-президент-
главный инженер АО «Атырау Жарык»: М.У.Губашев

Исп.СПР: 99-42-22