1. Согласно, п.2) Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных 28 февраля 2015 года №165, объекты II (нормального) уровня ответственности:
2. Прочие сооружения, относящиеся ко 2 уровню ответственности, и являющиеся технически сложными:
   - объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно);

   Таким образом, заявленный нами объект газораспределительных систем производственного назначения относиться к технически сложным давление от 0 до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно).

   Газоснабжение котельной, для обеспечения отопления завода, а это означает газоснабжение производственного назначения, а не жилищно-гражданского.

Таким образом, мы предоставили доказательства того, что пункт 4.2 нами забит в электронный депозитарий верно, 2 уровень ответственности, относящийся к технически сложным.