	Приложение 14 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	163	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	405	
	1) в не проходных каналах	м3	234	
	2) в полупроходных каналах	м	167	
	3) бесканальная прокладка	м	4	
2	Количество колодцев дренажный ДК1, ДК2, ДК3, ДК4, ДК5,ДК6	шт	6	
	Колодец управления КУ1л	шт	6	
	Колодец управления КУ1т	шт	5	
	Колодец управления КУ2л	шт	1	
	Колодец управления КУ3л	шт	2	
	Колодец управления КУ4л	шт	4	
	Колодец управления КУ5т	шт	2	
	Колодец управления КУ6т	шт	1	
	Колодец управления КУ7л	шт	2	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт		

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	Ст 325*7-1-ППУ-ПЭ	ПЭ	325	76м	ГОСТ 30732-2006

2	Труба	Ст 273*7-1-ППУ-ПЭ	ПЭ	273	231м	ГОСТ 30732-2006
3	Труба	Ст 219*6-2-ППУ-ПЭ	ПЭ	219	217м	ГОСТ 30732-2006
4	Труба	Ст 159*4,5-1-ППУ-ПЭ	ПЭ	159	90м	ГОСТ 30732-2006
5	Труба	Ст 133*4-1-ППУ-ПЭ	ПЭ	133	89м	ГОСТ 30732-2006
6	Труба	Ст 108*4-2-ППУ-ПЭ	ПЭ	108	212м	ГОСТ 30732-2006
7	Труба	Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ	ПЭ	89	40м	ГОСТ 30732-2006
8	Труба	Ст 57*3-2-ППУ-ПЭ	ПЭ	57	8м	ГОСТ 30732-2006
9	Труба	Ст 45*3-1-ППУ-ПЭ	ПЭ	45	10м	ГОСТ 30732-2006
10	Краны шаровые	Ст 250-273-1-ППУ-ПЭ-НП	ПЭ	250	2шт	ГОСТ 30732-2006
11	Краны шаровые	Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-НП	ПЭ	200	2шт	ГОСТ 30732-2006
12	Краны шаровые	Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП	ПЭ	150	2шт	ГОСТ 30732-2006
13	Краны шаровые	Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП	ПЭ	100	8шт	ГОСТ 30732-2006
14	Краны шаровые	Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП	ПЭ	80	8шт	ГОСТ 30732-2006
15	Краны шаровые	Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-НП	ПЭ	50	8шт	ГОСТ 30732-2006
16	Краны шаровые	Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП	ПЭ	40	8шт	ГОСТ 30732-2006
17	Краны шаровые	Тип Boehmer, Тмакс 200С, PN 25/40, DN 20 управление рычагом	сталь	20	4шт	ГОСТ 30732-2006
18	Краны шаровые	Тип Boehmer, Тмакс 200С, PN 25/40, DN 25 управление рычагом	сталь	25	4шт	ГОСТ 30732-2006

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____ Азбаев Б.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ Шестаков П.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)