АО «ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО»
Жылу инспекциясы
Тепловая инспекция

Орал қаласы, Н.Назарбаев д., 219 үй тел. 53-30-11
tep- ins@mail.ru

№ 102 **ҰЙҒАРЫМ- АКТ**
АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ

Директору ЖСК-[illegible] №
[illegible] Жаиллаханову Ж.Н

«14» 04 2022 ж. инженер Сисенатов Ш.Ж энергетикалық шаруашылығы өкілінің қатысуымен (с участием представителя энергохозяйства) _____ энергетикалық шаруашылығы тексерілді (произведено обследование энергетического хозяйства).

Тексерілетін мәселелер: жылуды пайдалану, энергетикалық қондырғылардың техникалық пайдалану ережелерін сақтау, ҚТ және ТПЕ.

Проверяемые вопросы: использование тепла, соблюдение правил технической эксплуатации энергоустановок, ТБ И ПТЭ.

Тексеру кезінде келесі бұзышылықтар анықталды және олар төменде көрсетілген мерзімде жойылуы тиіс:

При обследовании обнаружены нарушения подлежащие устранению в нижеследующие сроки:

Вам необходимо по адресу Жайыкская 6 дома 6 произвести подготовку к отопительному сезону (ПКС)

- Работы закрыть арматуры;
- Заменить разводящие трубопроводы Ду=50;
- Работы закрыть холодной воды обратного трубопровода;
- Заменить радиаторы в подвале;

срок 3 дней

Осы акт-ұйғарымның орындалғандығы туралы ақпарат _____ дейін жылу инспекциясына берілсін.
Информацию о выполнении настоящего акта- предписания представить в тепловую инспекцию к _____

«14» 04 **2022 жыл / год**

ИНЖЕНЕР Сисенатов Ш.Ж (подпись)

ӨКІЛ Есаллашев Д.Н.
Представитель