Қазақстан Республикасы

Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Товарищество с ограниченной
ответственностью

Лицензия 29.08.2017 жылдан № 17015214
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Егемен
Қазақстан атындағы газеті к-сі, 9, 306, 307 каб.
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. газеты им.
Егемен Казахстан, д. 9, каб. 306, 307
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Устройство сетей уличного освещения по улицам М. Султанов, М. Даулетбаев, 4 ауыл, 5 ауыл, главная дорога, расположенные в селе Мукыр, Кзылкогинский район, Атырауская область"

96-2020-ПП

Паспорт проекта

NUR-SULTAN 2020

Қазақстан Республикасы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Лицензия 29.08.2017 жылдан № 17015214
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Егемен Қазақстан атындағы газеті к-сі, 9, 306, 307 каб.
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

KOSTSTANDART

Товарищество с ограниченной ответственностью

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. газеты им. Егемен Казахстан, д. 9, каб. 306, 307
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Устройство сетей уличного освещения по улицам М. Султанов, М. Даулетбаев, 4 ауыл, 5 ауыл, главная дорога, расположенные в селе Мукыр, Кзылкогинский район, Атырауская область"

96-2020-ПП

Паспорт проекта
Альбом VI

Директор _____ Кекенов Р. Х.

ГИП _____ Таурбаев Д.М.

NUR-SULTAN 2020

Форма Ф-3

Паспорт проекта

Заказчик: *Государственное учреждение "Аппарат акима Мукурского сельского округа"* ***Разработчик (Генпроектировщик):*** *ТОО «КостСтандарт»* ***Источник финансирования:*** *Государственный бюджет* ***Место расположения:*** *РК, Атырауская область, Кзылкогинский район, село Мукыр*	***Наименование проекта (рабочего проекта)*** ***РП "Устройство сетей уличного освещения по улицам М. Султанов, М. Даулетбаев, 4 ауыл, 5 ауыл, главная дорога, расположенные в селе Мукыр, Кзылкогинский район, Атырауская область"***	***Исходные данные, в том числе:*** 1. *Задание на проектирование* 2. *Технические условия*

Основные показатели (в соответствующих единицах измерений)

Категория надежности электроснабжения – III *Протяженность воздушной линии – 6863,67м* *Установленная мощность ЩНО-1 – 4,2 кВт* *Установленная мощность ЩНО-2 – 6,45 кВт* *Установленная мощность ЩНО-3 – 3,6 кВт* *Установленная мощность ЩНО-4 – 4,8 кВт* *Установленная мощность ЩНО-5 – 9,0 кВт* *Установленная мощность ЩНО-6 – 2,7 кВт* *Коэффициент мощности, cosф 0,96* *Протяженность кабельной линии – 2448,4м* *Установленная мощность КТП-1 – 13,2 кВт* *Установленная мощность КТП-2 – 4,8 кВт* *Установленная мощность КТП-3 – 10,05 кВт*	*Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020 НА 2021 г.г. – 180 168,223 тыс. тенге, в том числе:* *– СМР – 147 407,826 тыс. тенге;* *– оборудование – 4 568,296 тыс. тенге;* *– прочие – 28 192,101 тыс. тенге.* *Продолжительность строительства 3 месяца.*

Дополнительные сведения в том числе:

– о назначении объекта:

Объект является общественным зданием.

– состав проекта (рабочего проекта):

ПЗ Пояснительная записка
ЭН Электроосвещение наружное
ЭС Электроснабжение 10/0,4 кВ
ПП Паспорт проекта
ПОС Проект организации строительства
ЭЗП Заявление об экологических последствиях

Директор
ТОО «КостСтандарт»
_____ *Кекенов Р. Х.*
М.П.

Ответственный за составление паспорта

*ГИП*_____ *Таурбаев Д.М.*

_____ *дата составления*