"Уральская газотурбинная электростанция" ЖШС
090608, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Мичурин ауылы, Шаруашылық көшесі, 2/1 үй.
Тел./факс: 8/7112/98-13-54, 98-13-74(75)

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция"
090608, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, село Мичуринское улица Шаруашылык, дом 2/1.
Тел./факс: 8/7112/98-13-54, 98-13-74(75)

Исх. №21/ТД - 399
от «11» *июня* 2021г.

Директору
ТОО «World Green Company»
Ибрагимову М.А.

На Ваше обращение (письмо исх. №082 от 08.06.2021г.) ТОО «УГТЭС» выдаёт ниже следующие технические условия.

Технические условия

Подземное пересечение газопровода-отвода высокого давления Уральской ГТЭС (АГРС «Уральск-1» (Новая) – УГТЭС, Р=5,5МПа, L=4000м, ∅219х9мм) и волоконно-оптической линией связи ВОЛС Уральской ГТЭС строящейся кабельной линией электроснабжения объекта «Промышленная теплица в районе Байтерек, Западно-Казахстанской области» (КЛ-10кВ, потребляемая мощность 13,77МВт) возможно, при соблюдении следующих условий:

1. Разработать проектно-сметную документацию (ПСД), согласовать её в части соответствия настоящим техническим условиям с ТОО «УГТЭС» до начала этапа проектирования «утверждение Заказчиком».
2. Проектирование поручить проектной организации, имеющей лицензию на данные виды работ.
3. Точку пересечения строящейся кабельной линии с газопроводом-отводом высокого давления и ВОЛС уточнить на местности, согласовать с ТОО «УГТЭС».
4. Пересечение газопровода-отвода высокого давления и ВОЛС кабельной линией производить под углом 90^0 к оси газопровода.
5. Получить технические условия от АО «KazTransCom» на пересечение их действующей ВОЛС проложенной в предполагаемом месте производства работ.
6. Пересечение трассы проектируемой КЛ-10кВ с действующим подземным газопроводом-отводом высокого давления Уральской ГТЭС (АГРС «Уральск-1» (Новая) – УГТЭС, Р=5,5МПа, L=4000м, ∅219х9мм) и ВОЛС Уральской ГТЭС осуществить методом прокола на глубине не менее 1м (одного метра) ниже от наружной поверхности изоляции газопровода с обязательным участием представителей ТОО «УГТЭС».
7. До начала работ заключить договор со специализированными организациями на ведение авторского и технического надзора, предоставить приказ на ответственного производителя работ (прораба), список работников с копиями квалификационных удостоверений, список техники с указанием государственных номеров.
8. До начала работ в охранной зоне действующего подземного газопровода-отвода высокого давления Уральской ГТЭС (АГРС «Уральск-1»