ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
«ТЫРНА КОМПАНИЯСЫ»

ТОВАРИЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«КОМПАНИЯ ТЫРНА»

Т Ы Р Н А
к о м п а н и я

20 22ж "20" июля № 108

По месту требования

Пояснение по объекту «Электроснабжение мкр. «Меркур-Град» г. Алматы II очередь

В соответствии с заключением РГП «Госэкспертиза» № 02/0988/12 от 29.12.2012г., на объекте выполнено:

Замена в КРУ-10 кВ ПС-220/110/10 кВ «Кенсай» двух линейных ячеек, установка распределительного пункта 10 кВ (чертежи марки ЭП – электротехнические решения, чертежи марки АС – архитектурно-строительные решения), установка средств управления (СУ), внеплощадочная кабельная сеть 10 кВ (стр. 2,3,4,5 заключения).

Мощность объекта – 8200 кВт, в соответствии с требованиями «Правил пользования электрической энергией», «Электросетевых Правил РК» утвержденных приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 24 декабря 2001г. № 314 с изменениями и дополнениями в приказ Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 26 июля 2007 года № 175 (раздел 3, гл.3, пар.1, п.112), «потребители с расчетной мощностью электроустановок 5 МВт и более к заявке прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с энергопередающей и/или энергопроизводящей организацией, к электрическим сетям которой планируется подключение». Была разработана Схема внешнего электроснабжения и согласована с АО АЖК (письмо № 211 от 27.07.2012г.), далее на основании разработанной схемы получены технические условия № 25.1-3655 от 28.08.2012г.

Схема генерального плана жилого комплекса Меркур-Град с расположением РУ-10 кВ согласована с главным архитектором Алматинской области (заключение РГП «Госэкспертиза» стр.2)

Объект относится ко II (нормальному) технически не сложному уровню ответственности.

Реквизиты
РНН 600500524025, БИН 030840008653
ИИК KZ52826A1KZTD2009808
в Филиале АО «АТФБАНК» г. Алматы
БИК ALMNKZKA,
Кбе 17

Юридический адрес
Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Кок-Тобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, дом 70, почтовый индекс 050010.
email: tyrna@inbox.ru
Тел: 390-00-70, 390-00-67

Подвиды лицензируемого вида деятельности указаны верно (лицензия на проектную деятельность № 02098 от 22.05.2007г. II категория:

Градостроительное проектирование и планирование, в том числе: схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке электрической энергии в системе застройки;

Архитектурное проектирование зданий и сооружений, в том числе генеральных планов объектов.

Строительное проектирование, в том числе: 1. Оснований и фундаментов (раздел АС, заключение РГП Госэкспертиза стр.2)

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: внутренний систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей (раздел Средства управления : система сбора и передачи информации телесигнализации, телеизмерений (заключение РГП «Госэкспертиза стр.5,6)

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе : систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ (заключение РГП «Госэкспертиза стр.5)

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: электроснабжение до 35 кВ, до 110 кВ и выше (установка ячеек на ПС 220/110/10 кВ, внеплощадочные сети 10 кВ, заключение РГП Госэкспертиза стр. 4,5).

Пояснение по субподрядчикам:

Отчет о результатах инженерно-геологических работ разработан ТОО «АлматыгеоЦентр» (заключение РГП «Госэкспертиза» стр. 1)

Согласование раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (заключение РГП «Госэкспертиза» стр.2). Раздел разработан ТОО «Фирма Ак-коніл».

На основании выше изложенного, указанные подвиды лицензии соответствуют предмету конкурса.

Закон Республики Казахстан № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» принят 16 мая 2014 года, когда как объект разработан в 2012 году. Ссылка в отклонении на данный закон не применима, так как в соответствии со ст. 43 Закона РК «О правовых актах», согласно которой действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие.

И.о. директора **А.Сулаев**

Исп. Валишев Р.
8 771 414 14 14
Бодырев Д.
8 701 444 93 93

050008, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ-сы. Манас к-сі, 24 Б
Тел.: 8(727) 376-18-03, 376-15-05
Тел.: 8(727) 376-18-52, факс: 8(727) 277-54-87

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АЖК
АЛАТАУ ЖАРЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Манаса 24 Б
Тел.: 8(727) 376-18-03, 376-15-05
Тел.: 8(727) 376-18-52, факс: 8(727) 277-54-87

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

№ 25.2 - 4535 от 15.08.2012г.
на № _____ от _____

Директору ТОО «Компания Тырна»
г - ну Журавлеву Л.И.
050010 г. Алматы, ул.Бузурбаева 33А
Тел/Факс: 3998399
050000 г. Алматы, ул. Акпаева 59/1
Тел: 3844662, Факс: 3844657

На исх. №211 от 27.07.2012г.

Рассмотрев предоставленные варианты «Схемы внешнего электроснабжения мкр. Меркур-Град (II очередь)» АО «АЖК» согласовывает вариант №1.

И.о Заместителя Председателя
Правления по развитию **К. Сахарханов**

Исп: Иргебай А.
Тел. 376-15-89

021518