1. Согласно, п.2) Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных 28 февраля 2015 года №165, объекты II (нормального) уровня ответственности:

2. Прочие сооружения, относящиеся ко 2 уровню ответственности, и являющиеся технически сложными:

- объекты газораспределительных систем производственного назначения давлением до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно);

Таким образом, заявленный нами объект газораспределительных систем производственного назначения относиться к технически сложным давление от 0 до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно).

Мы проводим газораспределительную сеть до котельной, то есть для газоснабжения котельной, таким образом, данная сеть является производственного назначения, а не жилищно-гражданского назначения.

В данном случае, мы не проводим сети до школы, только до котельной и для функционирования и работы котельной, то есть тут газораспределительные сети производственного назначения.

Пункты 3.1 и 2.5 непосредственно относятся к монтажу котельной, и поэтому будут относиться к промышленым и технически сложным

3. Касательно подвида **3.1** согласно, п. 36 правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением № 358 от 30.12.2014 года, резервуар – это стационарный сосуд, предназначенный для хранения газообразных, жидких и других веществ; таким образом заявленная нами котельная непосредственно предназначена для хранения газообразных, жидких и других веществ. п.2 правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением № 358 от 30.12.2014 года водогрейный котел – устройство, имеющее топку, обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне самого устройства, таким образом, данный подвид полностью соответствует.

4. Подвид **2.5** так же данные работы предусмотрены, котельная имеет дымовую трубу, без дымовой трубы функционировать котельная не сможет.

Таким образом, мы предоставили доказательства того, что объект нами забит в электронный депозитарий верно, 2 уровень ответственности, относящийся к технически сложным.