ГКП «ТаразТрансЭнерго»

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

г.Тараз ул. Исатай батыра, 8а тел: 34-35-87

«13» 09 2022 г.

Наименование потребителя (абонента) РГП на ПХВ, НЦЭПС и МИ "ККК и БТЭ МЗ РК ул. Кошеней 42.

Ф.И.О., должность представителя ГКП «ТТЭ» Жаскан А.

Ф.И.О., должность представителя потребителя Зам по АХР Исмаилов Е.

В ходе опрессовки по вышеуказанному адресу было выявлено порыв на балансовой теплотрассе ду 159 мм на обратке, в бойлерной на элеваторном узле не держат задвижки (запорная арматура) ф 100 мм 2 шт, коррозионные места на грязевике, 4 шт шаровых крана ф 40 мм.

Необходимо устранить до отопительного периода 2022-2023 гг.

Инженер тех. надзор Жаскан А.

Зам по АХР Исмаилов Е.

ЖАЛПЫ БӘЛ...