АКТ
обнаружения аварийной ситуации в коммуникационной системы теплоснабжения

«20» октября 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председателя комиссии: директор колледжа УКИТ Сафуллин Елдос Набиоллиевич
Членов комиссии:
зам.по УВР Накишев А.Н.
заведующим хозяйством Калиев А.М.
сантехник Сейтекенов А.
бухгалтер Сипенова Б.К.

составили настоящий акт об обнаружении аварийной ситуации: в коммуникационной системы теплоснабжения прорыв отопительной трубы (теплотрасса)
20 октября 2022 года примерно в 10 часов утра сообщил сотрудник ЖТЭ произошла аварийная ситуация взорвалась (труба) теплотрасса, которая находится на балансе ГККП УКИТ возле ТД Парасат.Сантехник колледжа Сейтекенов А. Сразу отключил теплоснабжение (отопление) в здании.

Для устранения аварий требуются следующие товары, работы и услуги:

1. Замена труб дм 76 мм.
2. Демонтаж труб дм 76 мм.
3. Услуги техники.
4. Покраска труб дм 76 мм +грунтовка
5. Ручная раскопка.
6. Электрод, диск.
7. Материал труб дм 76.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

_____

_____

_____

Представитель АО ЖТЭ