«Қызылорда облысы бойынша филиалының халыққа қызмет көрсету бойынша Сырдария аудандық бөлімі орналасқан Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, А.Иманов көшесі, №76 мекенжайдағы ғимараттың бу қазандығын газбен жабдықтап реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша

29.10.2022 ж. № Фрост-0069/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бойынша филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ПроектСервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы бойынша филиалының халыққа қызмет көрсету бойынша Сырдария аудандық бөлімі орналасқан Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, А.Иманов көшесі, №76 мекенжайдағы ғимараттың бу қазандығын газбен жабдықтап реконструкциялау» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Фрост KZ» ЖШС берді.

«Фрост KZ» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ Фрост-0069/22 от 29.10.2022 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт котельной (перевод на газовое топливо) административного здания "Сырдарьинского районного отдела обслуживания населения" по ул. Амангельды Иманова, 76 в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Кызылординской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектСервис"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт котельной (перевод на газовое топливо) административного здания "Сырдарьинского районного отдела обслуживания населения" по ул. Амангельды Иманова, 76 в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области» выдано ТОО «Фрост KZ».

Данное экспертное заключение не может быть полностью иличастично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Фрост KZ».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Қызылорда облысы бойынша филиалының халыққа қызмет көрсету бойынша Сырдария аудандық бөлімі орналасқан Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, А.Иманов көшесі, №76 мекенжайдағы ғимараттың бу қазандығын газбен жабдықтап реконструкциялау», «Капитальный ремонт котельной (перевод на газовое топливо) административного здания "Сырдарьинского районного отдела обслуживания населения" по ул. Амангельды Иманова, 76 в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»

Дополнительные сведения: Договор №Фрост-0177-03 от 17 октября 2022 года между ТОО «Фрост KZ» и филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по Кызылординской области.

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Кызылординской области

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ПроектСервис», государственная лицензия №13015849 от 08 октября 2013 года категория I, выданное Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан. Министерство регионального развития Республики Казахстан.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

задание на проектирование от 25 июля 2022 года утвержденное заказчиком;
акт на право частной собственности на земельный участок, от 06 февраля 2018 года №0279586 с кадастровым номером 10-153-002-1354;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) №KZ94VUA00709979 от 25 июля 2022 года, выданное Отделом архитектуры и градостроительства Сырдарьинского района;
экспертное заключение о техническом состоянии, выполненное ТОО «KZ Стройэксперт» №116 от 25 октября 2020 года, (свидетельство об аккредитации №KZ19VWC00002290 от 10 июня 2020 года, аттестат эксперта №KZ00VJE00037348 от 27 апреля 2018 года на имя Жуманияз О.Ж.);
технический паспорт по форме Ф-2, по состоянию на 28 октября 2015 года;
отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Гео Зенит» (государственная лицензия №13005808 от 08 апреля 2013 года, выданное

Министерством регионального развития Республики Казахстан. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);
отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненные ТОО «Гео Зенит» (государственная лицензия №13005808 от 08 апреля 2013 года, выданное Министерством регионального развития Республики Казахстан. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства);
письма:
филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по Кызылординской области:
№03-11-13-19/17263-4 от 10 октября 2022 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования, о сроках начала строительства;
технические условия:
от АО «Қызылорда газ тарату жүйесі»
№56-пТ-2021-0000046 от 01 июля 2021 года на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

5.1.Основание для разработки: Фрост-03/00518 от 17.10.2022

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТАИПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Месторасположение: Кызылординская область, Сырдарьинский район.
Сейсмичность района: 6 баллов.
Сейсмичность площадки: 6 баллов.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка проектных решений.

В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189 «О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (второй технический несложный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Капитальный ремонт котельной (перевод на газовое топливо) административного здания «Сырдарьинского районного отдела обслуживания населения» по ул.Амангельды Иманова, 76 в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения ТОО «Фрост KZ» по рабочему проекту **«Капитальный ремонт котельной (перевод на газовое топливо) административного здания «Сырдарьинского районного отдела обслуживания населения» по ул.Амангельды Иманова, 76 в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»** внесены следующие изменения и дополнения:

По разделу сметная документация:

7.2.1. Представлена откорректированная сметная документация согласно откорректированным чертежам.

Таблица №1

Основные технико - экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2022-2023 г., в том числе	млн.тенге	17,030	15,512
	СМР		8,966	7,595
	Оборудование		2,757	2,846
	Прочие затраты		5,307	5,071
	Из них по годам:			
	2022 г. ПИР		2,421	2,421
	2023 г.		14,609	13,091
2	Продолжительность строительства, в том числе	мес.	2	2
3	Вид строительства	Капитальный ремонт		

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

При выдаче положительного заключения

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт котельной (перевод на газовое топливо) административного здания «Сырдарьинского районного отдела обслуживания населения» по ул.Амангельды Иманова, 76 в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2022-2023 г., в том числе	-	15,512
СМР, млн. тенге	-	7,595
Оборудование, млн.тенге		2,846
Прочие затраты, млн. тенге	-	5,071
Продолжительность строительства, мес.,	-	2

Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по Кызылординской области в соответствии с условием договора №Фрост-0177-03 от 17 октября 2022 года.

Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

«Қызылорда облысы бойынша филиалының халыққа қызмет көрсету бойынша Сырдария аудандық бөлімі орналасқан Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, А.Иманов көшесі, №76 мекенжайдағы ғимараттың бу қазандығын газбен жабдықтап реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында

қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, келесі технико-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

2022-2023 жылғы ағымдағы және болжамды баға деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде	-	15,512
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	7,595
Құрал-жабдықтар, млн.теңге		2,846
Өзге де шығындар, млн. теңге	-	5,071
Құрылыстың ұзақтығы, ай,	-	2

Осы сараптамалық қорытынды 2022 жылғы 17 қазанындағы №Фрост-0177-03 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Азаматтарғы арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бойынша филиалы кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна		830409401605	Соответствует
2	Сметная документация	Алдиярова Кулайхан Бабаевна		620312403195	Соответствует
3	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Ахметов Қанат Бөрібекұлы		820718301657	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Жубатканов Мэлс Аманшаевич		531017300342	Соответствует

5	Архитектурно-строительная часть	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна		830409401605	Соответствует
6	Вентиляция, кондиционирование, отопление, теплоснабжение, газоснабжение	Саменова Алия Жаксылыковна		851009401012	Соответствует
7	Электроснабжение	Умбеткулов Нуртуган Кожагулович		580506300555	Соответствует
8	Предпроектные работы	Ушатова Кенжегуль Амировна		581214400110	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Дуйсенбаева Д.Н. (Директор)

Пиримжанова А.Б. (Эксперт)

Ахметов Қ.Б. (Эксперт)

Алдиярова К.Б. (Эксперт)

Саменова А.Ж. (Эксперт)

Умбеткулов Н.К. (Эксперт)

Ушатова К.А. (Эксперт)

Жубатканов М.А. (Эксперт)