«ЖАЙЫҚЖЫЛУҚУАТ»
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 090005, Орал қ. ЖЭО ауданы
Тел: 8 (7112) 23 79 12, факс 8 (7112) 23 79 58
E-mail: info@jte.kz / www.jte.kz

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО»

Республика Казахстан, 090005, г. Уральск, район ТЭЦ
Тел: 8 (7112) 23 79 12, факс 8 (7112) 23 79 58
E-mail: info@jte.kz / www.jte.kz

31.05.2018г.
№ 1486

Руководителю
ГУ «Управление строительства ЗКО»
Уксукбаеву А.С.
г. Уральск,
ул. Х. Чурина, 116

На Ваше письмо исх. №06-02/1105 от 15.05.2018г.:

Сообщаем Вам, что в технические условия №1352 от 12.03.2018г. на присоединение к тепловым сетям здания «Областного патологоанатомического бюро», ул. Есенжанова, 17 вносятся изменения:

Пункт 10 читать в следующей редакции:

В проекте предусмотреть:

- замену участка тепловой сети 2Д219мм на 2Д273мм от ТК-2 ул. Макетная вместе с запорной арматурой до Уз.1 (в районе ж/д ул. Есенжанова 1/1).
- замену участка тепловой сети 2Д159мм на 2Д219мм от Уз.2 (территория войсковой части №2029) вместе с запорной арматурой до ТК-1.
- предусмотреть реконструкцию камеры ТК-1.
- систему горячего водоснабжения предусмотреть от индивидуального пластинчатого подогревателя. Схема присоединения - двухступенчатая, смешанная, раздельная (на каждую ступень отдельный теплообменник).
- установку прибора учета тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения на вводе в здание.
- разработку внутренней системы отопления с определением тепловых потерь через ограждающие конструкции.

Технический директор **Жумалиев Н.О.**

ПТО
исп. Кажмагамбетова А.Ж.
тел. 23 78 64