ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 25 «14» 11 20 22 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 10 2022г.

Заказчик: **КГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области» БИН : 070140002001 / РК., г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс №1. Руководитель : Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«27» 10 2022г.**
ТОО «Теплоэнергострой» БИН 080640006551. РК.город Алматы, Бостандыкский район, проспект Сейфуллина, Строение №458/1 . Директор Алимкулов Амир Байгалиевич

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«27» 10 2022г.
ТОО « Әсем-Құрылыс-Қызылорда » БИН 070340004739. РК, город Кызылорда, улица Ахмеджан Нурекеев № 9. /Директор : Рысбай Әділет Сәтбекұлы
Технадзор : Арзикулов Нурымгали Мадиярович №KZ18VJE00046918 от 27.05.2019г, №KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)
«27» 10 2022г.
ТОО « Проект Сервис» БИН 971140000650 / РК, Кызылординская область, город Кызылорда,А.Байтурсынов № 48. Директор : Амруллин Марат Харисович
В соответствии с приказом от 04.04.2022 года №3-п.
Авторский надзор: Гринштейн Инесса Юрьевна

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо СШ №148 с им. Гигант в п.Шиели Шиелийского района Кызылординской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу **«Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо СШ №148 с им. Гигант в п.Шиели Шиелийского района Кызылординской области»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок приказ **№ 275 от «30» 03 2022 года;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года № ;**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» KZ45REA00272047 от 26.04.2022г 17:07**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО « Проект Сервис» №13015849 от 08.10.2013г**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области» №1923/1 от 07.12.2020г**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **26.04.2022г ;**

(дата,*месяц, год)*

окончание работ **27.10.2022г ;**

(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц: 6 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Резервуар стальной емк. 10 м3	комплект		2		2
Горелка GPM32	шт		3		3
Горелка MAXI P100.M.20.AB.P.50INV газ	шт		3		3
Котлы ВВ-3035	шт		3		3
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У-1	шт		1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Резервуар стальной емк. 10 м3	комплект	2		2
2	Горелка GPM32	шт	3		3
3	Горелка MAXI P100.M.20.AB.P.50INV газ	шт	3		3
4	Котлы ВВ-3035	шт	3		3
5	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У-1	шт	1		1
6	Шаровый кран полиэтиленовый д 63 мм	шт	1		1
7	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН MVD диам 50 мм	шт	1		1
8	Система контроля загазованности САКЗ-80	шт	1		1
9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	139,4		139,4
10	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	31,31		31,31
11	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11	м	0,6565		0,6565

	- 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011				
12	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,515		1,515
13	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	1		1
14	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4		4
15	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	3		3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Труба стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75. Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН MVD диам 50 мм. ФИЛЬТР KORPF. ФЛАНЦЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ Д 80 ММ. Горелка MAXI 21 газ. Горелка GPM32. Резервуар стальной емк. 10 м3. Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У-1

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **44 864,925 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **21264,782 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря **10 240,210 тысяч тенге,** прочие затраты **13 360,933 тысяч тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **41 298,2 тысяч тенге**; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **34 595,5 тысяч тенге**, из них: стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **10 240,210 тысяч тенге;** затраты заказчика на технический надзор - **1 061,9 тысяч тенге;** затраты заказчика на авторский надзор - **407,9 тысяч тенге;** проектно-сметная документация – **5232,9 тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85 %и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не - имеет ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо СШ №148 с им. Гигант в п.Шиели Шиелийского района Кызылординской области»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Руководитель : Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор

аттестованный эксперт _____ ТОО « Әсем-Құрылыс-Қызылорда »

Директор : Рысбай Әділет Сәтбекұлы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация _____ ТОО « Әсем-Құрылыс-Қызылорда »

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Технадзор : Арзикулов Нурымгали Мадиярович

№KZ18VJE00046918 от 27.05.2019г, №KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1)**разработчик проекта** _____ ТОО « Проект Сервис»

_____ Директор : Амруллин Марат Харисович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)**организация** _____ ТОО « Проект Сервис»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Авторский надзор: Гринштейн Инесса Юрьевна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор: Гринштейн Инесса Юрьевна

_____ В соответствии с приказом от 04.04.2022 года №3-п.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ ТОО «Теплоэнергострой»

Директор Алимкулов Амир Байгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Резервуар стальной емк. 10 м3	комплект	2		2
2	Горелка GPM32	шт	3		3
3	Горелка MAXI P100.M.20.AB.P.50INV газ	шт	3		3
4	Котлы ВВ-3035	шт	3		3
5	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У-1	шт	1		1
6	Шаровый кран полиэтиленовый д 63 мм	шт	1		1
7	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН MVD диам 50 мм	шт	1		1
8	Система контроля загазованности САКЗ-80	шт	1		1
9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	139,4		139,4
10	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	31,31		31,31
11	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6565		0,6565
12	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,515		1,515
13	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15		15
14	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2		2
15	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,5		3,5
16	Трубы стальные электросварные прямошовные, D	м	12,12		12,12

	89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				
17	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 10705-80	м	50,8		50,8
18	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	1		1
19	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	1		1
20	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт	1		1
21	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт	2		2
22	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	1		1
23	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	1		1
24	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4		4
25	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	3		3

Заказчик _____ Руководитель : Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Авторский надзор : Гринштейн Инесса Юрьевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта,
место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" 10 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «Теплоэнергострой» БИН 080640006551. РК.город Алматы, Бостандыкский район, проспект Сейфуллина, Строение №458/1 .

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Алимкулов Амир Байгалиевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо СШ №148 с им. Гигант в п.Шиели Шиелийского района Кызылординской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **КГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области» БИН : 070140002001 / РК., г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс №1. Руководитель : Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;
2. Субподрядные организации:

а) **нет**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **нет**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО « Проект Сервис» №13015849 от 08.10.2013г

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области» №1923/1 от 07.12.2020г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Резервуар стальной емк. 10 м3	комплект		2		2
Горелка GPM32	шт		3		3
Горелка MAXI P100.M.20.AB.P.50INV газ	шт		3		3
Котлы ВВ-3035	шт		3		3
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У-1	шт		1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Резервуар стальной емк. 10 м3	комплект	2		2
2	Горелка GPM32	шт	3		3
3	Горелка MAXI P100.M.20.AB.P.50INV газ	шт	3		3
4	Котлы ВВ-3035	шт	3		3
5	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У-1	шт	1		1
6	Шаровый кран полиэтиленовый д 63 мм	шт	1		1
7	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН MVD диам 50 мм	шт	1		1
8	Система контроля загазованности САКЗ-80	шт	1		1
9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	139,4		139,4
10	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	31,31		31,31
11	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6565		0,6565
12	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,515		1,515

	до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005				
13	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	1		1
14	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4		4
15	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	3		3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Труба стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75. Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН MVD диам 50 мм. ФИЛЬТР KORPF. ФЛАНЦЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ Д 80 ММ. Горелка MAXI 21 газ. Горелка GPM32. Резервуар стальной емк. 10 м3. Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 04-2У-1

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____04.2022г____;

месяц, год

окончание работ _____10.2022г_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___85____% и фактически применено ___85____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

СШ №148 с им. Гигант в п.Шиели Шиелийского района Кызылординской области

Директор: ПО директора ХТУ, средняя школа № 148 Достенова Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Исполнительная схема

Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо школы №148 расположенное в н.п. Гигант Шиелийского района, Кызылординской области



ТОО «ИнжГеоГиз»

ЖШС / ТОО «ИнжГеоГиз» БСН/БИН 190840004682

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» 10 2022г.

Технический надзор
ТОО « Әсем-Құрылыс-Қызылорда » БИН 070340004739. РК, город Кызылорда, улица Ахмеджан Нурекеев № 9. /Директор : Рысбай Әділет Сәтбекұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **Технадзор : Арзикулов Нурымгали Мадиярович №KZ18VJE00046918 от 27.05.2019г, №KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора _____
(№ договора и дата)
по объекту : **«Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо СШ №148 с им. Гигант в п.Шиели Шиелийского района Кызылординской области»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **КГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области» БИН : 070140002001 / РК., г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс №1. Руководитель : Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком
ТОО «Теплоэнергострой» №0017 от 18.06.2021г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директор Алимкулов Амир Байгалиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
Субподрядные организации:
а) **нет**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **нет**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26.04.2022г ;**
(дата,*месяц, год)*
окончание работ **27.10.2022г ;**
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 6 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **44 864,925 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **21264,782 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря **10 240,210 тысяч тенге,** прочие затраты **13 360,933 тысяч тенге.**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **41 298,2 тысяч тенге**; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **34 595,5 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **10240,210 тысяч тенге;** затраты заказчика на технический надзор - 32514,583.3,24% = **1 061,9 тысяч тенге;** затраты заказчика на авторский надзор - 32514,583.1,12% = **407,9 тысяч тенге;** проектно-сметная документация – **5232,9 тысяч тенге;** сметная стоимость строительства **41 298,2 тысяч тенге;**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО « Проект Сервис» №13015849 от 08.10.2013г**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области» №1923/1 от 07.12.2020г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _85___% и фактически применено __85___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация_ ТОО « Әсем-Құрылыс-Қызылорда » БИН 070340004739. РК, город Кызылорда, улица Ахмеджан Нурекеев № 9. /Директор : Рысбай Әділет Сәтбекұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт по техническому надзору_ ТОО « Әсем-Құрылыс-Қызылорда »

технадзор : Арзикулов Нурымгали Мадиярович №KZ18VJE00046918 от 27.05.2019г, №KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» 10 2022г.

Авторский надзор **ТОО « Проект Сервис» БИН 971140000650 / РК, Кызылординская область, город Кызылорда,А.Байтурсынов № 48. Директор : Амруллин Марат Харисович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
Авторский надзор: Гринштейн Инесса Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании _____
(№ договора и дата)

по объекту **«Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо СШ №148 с им. Гигант в п.Шиели Шиелийского района Кызылординской области»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области» БИН : 070140002001 / РК., г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс №1. Руководитель : Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Теплоэнергострой» №0017 от 18.06.2021г I категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директор Алимкулов Амир Байгалиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Субподрядные организации:
а) **нет**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **нет**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26.04.2022г ;**
(дата,*месяц, год)*

окончание работ **27.10.2022г ;**
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 6 ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО « Проект Сервис» №13015849 от 08.10.2013г**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ « Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области» №1923/1 от 07.12.2020г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

Организация **ТОО « Проект Сервис» БИН 971140000650 / РК, Кызылординская область, город Кызылорда,А.Байтурсынов № 48. Директор : Амруллин Марат Харисович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)

М.П. _____ *подпись, дата*

эксперт(ы) по авторскому надзору

В соответствии с приказом от 04.04.2022 года №3-п.

Авторский надзор: Гринштейн Инесса Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)