«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27 – 5743

«12» 10 2020 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. Қызылқоға ауданы «Миялы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
2. Электрмен жабдықтау объектісі: «Аққұл Сарбөпе» атындағы орталық парк
3. Объектінің орналасқан жері: Қызылқоға ауданы, Миялы ауылы, Х.Досмұхамедов көшесі, №12
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 20кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 10кВ - cos φ ≥0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-35/10кВ №37 «Миялы») қолданыстағы ӘЖ-10кВ ф.1 «Д» арқылы ӘЖ-10кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД-10 орнату керек,
   - СЖТҚС-10/0,4кВ орнатылсын.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 3 жыл.

Ескерту: Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері М.У.Губашев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22