Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в которые
вносятся изменения и дополнения
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» сентября 2022 года

Заказчик ***Государственное учреждение «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО», в лице руководителя Нуртазиева М.Ж., БИН 070540003470, тел.: 50-79-20, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, 116***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «27» августа 2022 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой», директор Гасилин Александр Викторович , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Конкина, дом № 2, БИН 050840001302, тел.: 8-7112-25-83-92***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) №1 ***от «27» августа 2022 года Товарищество с ограниченной ответственностью «TN stroy», эксперт технического надзора Калиев А.К., № аттестата эксперта по технадзору № KZ87VJE00030835 от 27.09.2017 года, БИН 100240019523, тел.: 8-777-247-67-67***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от «27» августа 2022 года Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Проект-2007», эксперт Кушкимбаев К.К., БИН 071040014916, тел.: 8-701-777-89-48***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство подводящего газопровода среднего давления к Дому чабана и Здания столовой расположенному по адресу: Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай» (вторая очередь)», новое строительство, технически не сложный, II нормальный уровень ответственности***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

по адресу ***Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, Алмазненский с.о., зимовка Чапай***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20 __ г., дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

решение Акимата Чингирлауского района № 133 от 06 октября 2016 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____ наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ34REA00283788 от 04.07.2022 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-2007», рабочий проект № 2021-С12-ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО », приказ № 108 от 18.11.2021 г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2022 года***;

месяц, год

окончание работ ***август 2022 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***4 месяца***;

фактически ***1,5 месяца***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод среднего давления	**м**	**6377,1**	**6377,1**	**7160,1**	**7160,1**
Подземный газопровод среднего давления		**6367**	**6367**	**7150**	**7150**
1) газопровод труба ПЭ Ø 63 х 5,8	м	5341	5341	6114	6114
2) газопровод труба ПЭ Ø 32 х 3,0	м	1026	1026	1036	1036
Надземный газопровод среднего давления		**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
1) газопровод ст. труба Ø 57 х 3,5	м	7,5	7,5	7,5	7,5
2) газопровод ст. труба Ø 25 х 2,8	м	2,6	2,6	2,6	2,6
3) Задвижка ст. Ø 50	шт	3	3	3	3
4) кран шар. Ø 25	шт	1	1	1	1
5) ГРПШ-400	шт	1	1	1	1
6) ГРПШ-10МС	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объём	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			-		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

I. Газопровод среднего давления L=7160,1 м:

1. Подземный газопровод: ***труба ПЭ Ø 63 х 5,8 – 6114 м;***
труба ПЭ Ø 32 х 3,0 – 1036 м

2. Надземный газопровод: ***труба ст. Ø 57 х 3,5 – 7,5 м;***
труба ст. Ø 25 х 2,8 – 2,6 м.

3. Задвижка ст. Ø 50 – 3 шт.
4. Кран шаровой Ø 25 - 1 шт;
5. ГРПШ-400 – 1 шт;
6. ГРПШ-10МС – 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***35093,738 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***27267,192 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***249,997 тыс. тенге.***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***25903,832 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***25653,835 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***249,997 тыс. тенге***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____ ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство подводящего газопровода среднего давления к Дому чабана и Здания столовой расположенному по адресу: Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.о. Алмазненский, зимовка Чапай» (вторая очередь)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Нуртазиев М.Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***эксперт по технадзору Калиев А.К. № аттестата эксперта по технадзору № KZ87VJE00030835 от 27.09.2017 года***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. Аккредитованная организация ***ТОО «TN stroy», руководитель Кульчанов Б.***

наименование организации, имеющей в своем сосотаве аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1. Разработчик проекта ***ТОО «Проет-2007», ГИП Кушкимбаев К.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. Организация ***ТОО «Проект-2007», руководитель Кыдыралин К.Г.***

наименование организации, имеющей в своем сосотаве аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Кушкимбаев К.К.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Гасилин А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1.	Протяженность трубопровода	м	7160,1	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	10,1	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	7150	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2.	Количество колодцев (камер)	шт		
3.	Количество компенсаторов	шт		
4.	Количество вводов	шт		
5.	Количество задвижек d=50	шт	3	
6.	Вентили (клапан) d=	шт		
7.	Кран ПЭ d=63	шт		
8.	Кран ст. d=25 шар.	шт	1	
9.	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
10.	Переходники	шт		
11.	Затворы поворотные	шт		
12.	ГРПШ-400	шт	1	
13.	ГРПШ-10МС	шт	1	
14.	Скважины	шт		
15.	Станки-качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	=/= (тип _____, марка _____)	шт		
	=/= (тип _____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№№ п/п	Наименование	Марка	Материалы	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 63 * 5,8	6114	
2.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 32 * 3,0	1036	
3.	Труба		металл.	Ø 57 * 3,5	7,5	
4.	Труба		металл.	Ø 25 * 2,8	2,6	
5.	Кран		сталь	Ø 25	1	
6.	Задвижка		сталь	Ø 50	3	
7.	ГРПШ-400				1	
8.	ГРПШ-10МС				1	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: *Нуртазиев М.Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: *Кушкимбаев К.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)