Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Аксуский районный отдел строительства,Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Желтоксан, 5Д** — **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область., Кербулакский район., село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 71 от 17.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
49	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области» (Электроснабжение).,			усл.	1	19 440 000,00	19 440 000,00
				Итого	1	x	19 440 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Энергохолдинг LTD»

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития республики Казахстан от
02 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение « Аксуский районный отдел строительства »**

Подрядчик: **ТОО «Энергохолдинг LTD»**

Наименование строительства: «**Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Кзылагаш Аксуского района Алматинской области» (Электроснабжение)**

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 22 декабря 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№71	**17.09.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стр-во ИКС на 30 га земли под стр-во ИЖС с.Кзылагаш-электроснабжение	49200000	26584672							3190161	29774833
Возврат аванса	14760000	9227529							1107304	10334833
К оплате	19440000	17357143							2082857	**19440000**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Аксуский районный отдел строительства» _____ Кожабергенов Д.Д. «22» декабря 2021 года

Подрядчик:
Директор ТОО «Энергохолдинг LTD» _____ Акназарова Р.Х. 22»декабря 2021 года

Технический надзор ТОО «Музтау» _____ Винняков Р.К. «22»декабря 2021 года

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства" с. Жансугуров,Аксуский район,Алматинской области,БИН 120140003399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD",Алматинская область,Кербулакский район,с. Сарыозек, БИН 000440000132

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 30 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в селе Кызылагаш Аксуского района Алматинской области.Электроснабжение

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение 3 очередь

(наименование)

Договор подряда (контракт) №71 от 17.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3 за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-3-1-Электроснабжение КТПН-№3-160кВА.Электроснабжение 3-я очередь												
Раздел 2 Линия ВЛ3-10кВ												
2.1 Промеуточная ж/б опора 10/0,4 кВ(П10-/0,4-2)												
1	27	1133-0202-0101	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных. НР = 80 %	опора	1	7797,83	3260,38	7798	3260	639	4479	13259

						3898,44	1700,72	3898	1701	–	982	
2	28	2104-0405-0111	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	1	57973		57973		57973	–	62611
						–		–		–	4638	
3	29	2900-0000-0016ЭлектроПромСнаб	Траверса ТМ2001	шт	1	19945		19945		19945	–	21541
						–		–		–	1596	
4	30	2900-0000-0017ЭлектроПромСнаб	Хомут Х51	шт	1	959		959		959	–	1036
						–		–		–	77	
5	31	2900-0000-0004АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП1	шт	1	1093		1093		1093	–	1180
						–		–		–	87	
6	32	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93(аналог IF27)	шт.	3	2410		7230		7230	–	7808
						–		–		–	578	

7	33	2900-0000-0006SKALA GROUP	Колпачок К-9	шт	3	46	138	138	–	149
						–	–	–	11	
8	34	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017(Спиральная вязка СВ35)	комплект	1	455	455	455	–	491
						–	–	–	36	
9	35	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	1	515	515	515	–	556
						–	–	–	41	
10	36	2900-0000-0013SKALA GROUP	Мультикамерный разрядник MCR 20	шт	1	34607	34607	34607	–	37376
						–	–	–	2769	
11	37	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	1	1798	1798	1798	–	1942
						–	–	–	144	
12	38	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017(аналог поддерживающий зажим PSP 25/120)	шт.	1	2857	2857	2857	–	3086

						–		–		–	229	
13	39	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	484		968		968	–	1045
						–		–		–	77	
14	40	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	2	116		232		232	–	251
						–		–		–	19	
			2.2 Промежуточная ж/б опора 10 /0,4кВ(П10/0,4-1)									
15	41	1133-0202-0101	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных. НР = 80 %	опора	1	7797,83	3260,38	7798	3260	639	4479	13259
						3898,44	1700,72	3898	1701	–	982	
16	42	2104-0405-0111	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	1	57973		57973		57973	–	62611
						–		–		–	4638	

17	43	2900-0000-0016ЭлектроПромСнаб	Траверса ТМ2001	шт	1	19945	19945	19945	–	21541
						–	–	–	1596	
18	44	2900-0000-0017ЭлектроПромСнаб	Хомут Х51	шт	1	959	959	959	–	1036
						–	–	–	77	
19	45	2900-0000-0004АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП1	шт	1	1093	1093	1093	–	1180
						–	–	–	87	
20	46	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93(Штыревой изолятор IF27)	шт.	3	2410	7230	7230	–	7808
						–	–	–	578	
21	47	2900-0000-0006SKALA GROUP	Колпачок К-9	шт	3	46	138	138	–	149
						–	–	–	11	
22	48	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017(Спиральная вязка СВ35)	комплект	1	455	455	455	–	491
						–	–	–	36	

23	49	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	1	515	515	515	–	556
						–	–	–	41	
24	50	2900-0000-0013SKALA GROUP	Мультикамерный разрядник MCR 20	шт	1	34607	34607	34607	–	37376
						–	–	–	2769	
25	51	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	2	1798	3596	3596	–	3884
						–	–	–	288	
26	52	2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	2	5698	11396	11396	–	12308
						–	–	–	912	
27	53	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	484	968	968	–	1045

						–		–		–	77	
28	54	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	2	116		232		232	–	251
						–		–		–	19	
		2.3 Концевая анкерная ж/б опора 10 /0,4кВ с РЛНД(Кр10/0,4-1)										
29	55	1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. НР = 80 %	опора	1	15794,33	7536,8	15794	7537	639	9242	27039
						7618,52	3932,8	7619	3933	–	2003	
30	56	2104-0405-0111	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	57973		115946		115946	–	125222
						–		–		–	9276	
31	57	1133-0203-0203	Установка плит анкерных объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. НР = 80 %	шт.	2	5545,98	2975,12	11092	5950	–	6088	18554
						2570,86	1234,24	5142	2468	–	1374	

32	58	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3783	7566	7566	–	8171
						–	–	–	605	
33	59	2900-0000-0001ЭлектроПромСнаб КЗ	Крепление подкоса У52 (прим. к У51)	шт	1	4827	4827	4827	–	5213
						–	–	–	386	
34	60	2900-0000-0002ИНВОЛЬТ	Траверса ТМ2002	шт	1	13829	13829	13829	–	14935
						–	–	–	1106	
35	61	2900-0000-0003ИНВОЛЬТ	Траверса ТМ2003	шт	1	4929	4929	4929	–	5323
						–	–	–	394	
36	62	2900-0000-0004АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП1	шт	3	1093	3279	3279	–	3541
						–	–	–	262	
37	63	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6510	13020	13020	–	14062
						–	–	–	1042	

38	64	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93(аналог IF27)	шт.	3	2410	7230	7230	–	7808
						–	–	–	578	
39	65	2900-0000-0006SKALA GROUP	Колпачок К-9	шт	3	46	138	138	–	149
						–	–	–	11	
40	66	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017(аналог СВ35)	комплект	1	455	455	455	–	491
						–	–	–	36	
41	67	2404-0102-0404	Изоляторы подвесные SML 70/10	шт.	3	9466	28398	28398	–	30670
						–	–	–	2272	
42	68	2404-0207-3244	Зажимы анкерные DN 35Rpi	шт.	3	8633	25899	25899	–	27971
						–	–	–	2072	
43	69	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	3	515	1545	1545	–	1669
						–	–	–	124	

44	70	2900-0000-0012SKALA GROUP	Соединитель UU 7-16	шт	3	1416	4248	4248	–	4588
						–	–	–	340	
45	71	2900-0000-0013SKALA GROUP	Мультикамерный разрядник MCR 20	шт	1	34607	34607	34607	–	37376
						–	–	–	2769	
46	72	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	2	1798	3596	3596	–	3884
						–	–	–	288	
47	73	2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	4	5698	22792	22792	–	24615
						–	–	–	1823	
48	74	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	484	968	968	–	1045

						–		–		–	77	
49	75	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	2	116		232		232	–	251
						–		–		–	19	
50	76	1133-0208-0103	Установка разъединителей с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15927,36	4327,73	15927	4328	106	10696	28753
						11493,58	1876,36	11494	1876	–	2130	
51	77	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	89830		89830		–	–	89830
						–		–		89830	–	
52	78	2404-0207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2899		2899		2899	–	3131
						–		–		–	232	
53	79	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573		3438		3438	–	3713
						–		–		–	275	
54	80	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12331		12331		12331	–	13317

					–	–	–	986		
55	81	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2398	2398	2398	–	2590
					–	–	–	192		
56	82	2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	10828	32484	32484	–	35083
					–	–	–	2599		
57	83	2404-0207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2096	2096	2096	–	2264
					–	–	–	168		
58	84	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1194	3582	3582	–	3869
					–	–	–	287		
59	85	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1294	1294	1294	–	1398
					–	–	–	104		

60	86 2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01302	225823		2940		2940	–	3175
					–		–		–	235	
61	87 2404-0207-3114	Зажимы ответвительные прокалывающие ОАЗ-1 ГОСТ Р 51177-2017(аналог зажим для наложения защитного заземления RPN150+D)	шт.	3	2247		6741		6741	–	7280
					–		–		–	539	
	2.4 Подвеска проводов										
62	88 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,084	173802	96567,75	14599	8112	298	7188	23530

						73686,2	33276,72	6190	2795	–	1743	
63	89	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,264	282475		74573		74573	–	80539
						–		–		–	5966	
		Раздел 3 Линия ВЛИ-0,4кВ										
		3.1 Одноцепная промежуточная ж/б опора 0,4 кВ(П1)										
64	93	1133-0202-0101	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных НР = 80 %	опора	79	7797,83	3260,38	616029	257570	50482	353867	1047488
						3898,44	1700,72	307977	134357	–	77592	
65	94	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	79	38787		3064173		3064173	–	3309307
						–		–		–	245134	

66	95	2404-0207-4904	Крюк сквозной SOT15.8 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	79	3121	246559	246559	–	266284
						–	–	–	19725	
67	96	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017(аналог PSP 25/120)	шт.	79	2857	225703	225703	–	243759
						–	–	–	18056	
68	97	2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71	шт	79	1107	87453	87453	–	94449
						–	–	–	6996	
69	98	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	79	515	40685	40685	–	43940
						–	–	–	3255	
70	99	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00269	1215779	3270	3270	–	3532
						–	–	–	262	

3.2 Двухцепная промежуточная ж/б опора 0,4 кВ (П2)

71	100 1133-0202-0101	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечных НР = 80 %	опора	1	7797,83	3260,38	7798	3260	639	4479	13259
					3898,44	1700,72	3898	1701	–	982	
72	101 2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	49681		49681		49681	–	53655
					–		–		–	3974	
73	102 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	2	1798		3596		3596	–	3884
					–		–		–	288	
74	103 2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	2	484		968		968	–	1045
					–		–		–	77	

75	104	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	2	116	232	232	–	251
						–	–	–	19	
76	105	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017(аналог PSP 25/120)	шт.	2	2857	5714	5714	–	6171
						–	–	–	457	
77	106	2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71	шт	2	1107	2214	2214	–	2391
						–	–	–	177	
78	107	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	2	515	1030	1030	–	1112
						–	–	–	82	
79	108	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00007	1215779	85	85	–	92
						–	–	–	7	

3.3 Одноцепная угловая анкерная ж/б опора 0,4 кВ(УАЗ)

80	109 1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. НР = 80 %	опора	6	15794,33	7536,8	94766	45221	3834	55446	162229
					7618,52	3932,8	45711	23597	–	12017	
81	110 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	38787		465444		465444	–	502680
					–		–		–	37236	
82	111 1133-0203-0203	Установка плит анкерных объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ НР = 80 %	шт.	12	5545,98	2975,12	66552	35701	–	36529	111327
					2570,86	1234,24	30850	14811	–	8246	
83	112 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	12	3783		45396		45396	–	49028

						–	–	–	3632	
84	113	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	12	1798	21576	21576	–	23302
						–	–	–	1726	
85	114	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	12	484	5808	5808	–	6273
						–	–	–	465	
86	115	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	12	116	1392	1392	–	1503
						–	–	–	111	
87	116	2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	12	5698	68376	68376	–	73846
						–	–	–	5470	

88	117	2900-0000-0031SKALA GROUP	Ответвительный зажим Р 70	шт	24	1442	34608	34608	–	37377
						–	–	–	2769	
89	118	2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71	шт	6	1107	6642	6642	–	7173
						–	–	–	531	
90	119	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	6	515	3090	3090	–	3337
						–	–	–	247	
91	120	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00082	1215779	997	997	–	1077
						–	–	–	80	
92	121	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	356	2136	2136	–	2307
						–	–	–	171	
93	122	2900-0000-0011АСПМК9519	Заземляющий проводник ЗП6	шт	6	592	3552	3552	–	3836

						–		–		–	284	
94	123	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(прим. к У3)	шт.	6	7312		43872		43872	–	47382
						–		–		–	3510	
95	124	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	6510		78120		78120	–	84370
						–		–		–	6250	
			3.4 Одноцепная угловая анкерная ж/б опора 0,4 кВ(УАЗ-1)									
96	125	1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. НР = 80 %	опора	7	15794,33	7536,8	110560	52758	4473	64688	189268
						7618,52	3932,8	53330	27530	–	14020	
97	126	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	14	38787		543018		543018	–	586459
						–		–		–	43441	

98	127	1133-0203-0203	Установка плит анкерных объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ НР = 80 %	шт.	14	5545,98	2975,12	77644	41652	–	42617	129882
						2570,86	1234,24	35992	17279	–	9621	
99	128	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	14	3783		52962		52962	–	57199
						–		–		–	4237	
100	129	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	21	1798		37758		37758	–	40779
						–		–		–	3021	
101	130	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	28	484		13552		13552	–	14636
						–		–		–	1084	
102	131	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	28	116		3248		3248	–	3508

103	132	2404-0207-3224				–	–	–	260	
			Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	21	5698	119658	119658	–	129231
104	133	2900-0000-0031SKALA GROUP	Ответвительный зажим Р 70	шт	56	– 1442	– 80752	– 80752	9573 –	87212
105	134	2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 71	шт	7	– 1107	– 7749	– 7749	6460 –	8369
106	135	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	7	– 515	– 3605	– 3605	620 –	3893
107	136	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00095	– 1215779	– 1155	– 1155	288 –	1247

							–		–		–	92	
108	137	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	356		2492		2492	–	2691
							–		–		–	199	
109	138	2900-0000-0011АСПМК9519	Заземляющий проводник ЗП6	шт	7	592		4144		4144	–	4476
							–		–		–	332	
110	139	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(прим. к УЗ)	шт.	7	7312		51184		51184	–	55279
							–		–		–	4095	
111	140	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	6510		91140		91140	–	98431
							–		–		–	7291	
			3.5 Двухцепная угловая анкерная ж/б опора 0,41 кВ(УА2и)										
112	141	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	24237,83	12132,82	48476	24266	1278	28477	83109
							11466	6332,24	22932	12664	–	6156	

113	142 2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	49681		298086		298086	–	321933
					–		–		–	23847	
114	143 1133-0203-0203	Установка плит анкерных объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ НР = 80 %	шт.	6	5545,98	2975,12	33276	17851	–	18264	55663
					2570,86	1234,24	15425	7405	–	4123	
115	144 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	3783		22698		22698	–	24514
					–		–		–	1816	
116	145 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	4	1798		7192		7192	–	7767
					–		–		–	575	

117	146	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	8	484	3872	3872	–	4182
						–	–	–	310	
118	147	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	8	116	928	928	–	1002
						–	–	–	74	
119	148	2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	8	5698	45584	45584	–	49231
						–	–	–	3647	
120	149	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	4	515	2060	2060	–	2225
						–	–	–	165	
121	150	2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71	шт	4	1107	4428	4428	–	4782

						–	–	–	354	
122	151	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00014	1215779	170	170	–	184
						–	–	–	14	
123	152	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	356	1424	1424	–	1538
						–	–	–	114	
124	153	2900-0000-0031SKALA GROUP	Ответвительный зажим Р 70	шт	16	1442	23072	23072	–	24918
						–	–	–	1846	
125	154	2900-0000-0011АСПМК9519	Заземляющий проводник ЗП6	шт	4	592	2368	2368	–	2557
						–	–	–	189	
126	155	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(прим. к У3)	шт.	4	7312	29248	29248	–	31588
						–	–	–	2340	

127	156	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	6510		39060		39060	–	42185
						–		–		–	3125	
			3.6 Концевая ж/б опора 0,4 кВ(КЗ)									
128	157	1133-0202-0102	Установка опор железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. НР = 80 %	опора	14	15794,33	7536,8	221121	105515	8946	129374	378535
						7618,52	3932,8	106659	55059	–	28040	
129	158	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	28	38787		1086036		1086036	–	1172919
						–		–		–	86883	
130	159	1133-0203-0203	Установка плит анкерных объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ НР = 80 %	шт.	28	5545,98	2975,12	155287	83303	–	85234	259763
						2570,86	1234,24	71984	34559	–	19242	

131	160	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	28	3783	105924	105924	–	114398
						–	–	–	8474	
132	161	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	14	1798	25172	25172	–	27186
						–	–	–	2014	
133	162	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	42	484	20328	20328	–	21954
						–	–	–	1626	
134	163	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	42	116	4872	4872	–	5262
						–	–	–	390	

135	164	2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	14	5698	79772	79772	–	86154
						–	–	–	6382	
136	165	2900-0000-0032SKALA GROUP	Дистанционный фиксатор BIC 15.50	шт	14	444	6216	6216	–	6713
						–	–	–	497	
137	166	2900-0000-0030SKALA GROUP	Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71	шт	14	1107	15498	15498	–	16738
						–	–	–	1240	
138	167	2900-0000-0011SKALA GROUP	Плашечный зажим CD 35	шт	14	515	7210	7210	–	7787
						–	–	–	577	
139	168	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00048	1215779	584	584	–	631
						–	–	–	47	

140	169	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	356	4984	4984	–	5383
						–	–	–	399	
141	170	2900-0000-0011АСПМК9519	Заземляющий проводник ЗП6	шт	14	592	8288	8288	–	8951
						–	–	–	663	
142	171	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(прим. к У3)	шт.	14	7312	102368	102368	–	110557
						–	–	–	8189	
143	172	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	6510	182280	182280	–	196862
						–	–	–	14582	
144	173	2404-0207-2808	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-2017(аналог CE 25-150)	шт.	56	128	7168	7168	–	7741
						–	–	–	573	

3.7 Узел 1

145	174	1133-0203-0205	Установка плит анкерных объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ0,4 кВ. НР = 80 %	шт.	0,96	2927,35	1567,89	2810	1505	–	1546	4704
						1359,46	652,68	1305	627	–	348	
146	175	2104-0408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	10441		83528		83528	–	90210
						–		–		–	6682	
147	176	2900-0000-0020АСПМК 519	Оттяжка ОТ-25	шт	8	7104		56832		56832	–	61379
						–		–		–	4547	
148	177	2900-0000-0021АСПМК 519	Кронштейн У-15	шт	8	6193		49544		49544	–	53508
						–		–		–	3964	
		3.8 Узел 2										
149	178	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10(аналог Крюк бандажный CF 16)	шт.	4	1798		7192		7192	–	7767
						–		–		–	575	

150	179	2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017(Зажим анкерный для крепления провода на опоре RPA 425|50)	шт.	4	5698	22792	22792	–	24615
						–	–	–	1823	
151	180	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	484	1936	1936	–	2091
						–	–	–	155	
152	181	2900-0000-0028SKALA GROUP	Бугель NB 20	шт	4	116	464	464	–	501
						–	–	–	37	

3.9 Подвеска проводов

153	182	1133-0204-0103									
		Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов(1,467+0,554+0,189) НР = 80 %	км линии	0,78448	125203,05	25102,93	98219	19693	41945	36099	145063
					46631,92	10889,1	36582	8542	–	10745	
154	183	2306-1201-0918									
		Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,973	613117		1209680		1209680	–	1306455
					–		–		–	96774	

Итого	**13 378 306**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	770 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	720 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	352 605
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 913 722
- оборудование, тенге	89 830
- накладные расходы, тенге	898 792
в т.ч. зарплата, тенге	80 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	984 333

Всего	**13 378 306**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	318 923
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	232 687
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**276 802**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**14 206 718**
Итого в прогнозных ценах	**16 337 726**
НДС (12 %)	1 960 527
Итого	**18 298 253**

Сдал(Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD",БИН 000440000132
(наименование организации,БИН)

Директор Акназарова Р.Х.
(должность,подпись,расшифровка подписи)
Место печати

Эксперт авторского надзора: ТОО "Геодезия Сервис"
Эксперт Химич В.И.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный)
Место печати(при наличии)

Принял(Заказчик)

ГУ "Аксуский районный отдел строительства" БИН 120140003399
(наименование организации,БИН)

Руководитель Кожабергенов Д.Д.
(должность,подпись,расшифровка подписи)
Место печати

Эксперт технического надзора: ТОО "Музтау"
Эксперт Вишняков Р.К.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный)
Место печати(при наличии)