РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «Accord Engineering»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Разработка проектно-сметной документации на строительство освещений улиц в с.Тасшагыл Кызылкогинского района Атырауской области

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

г. Атырау.
2021 г.

Содержание

Состав рабочего проекта 3
Паспорт рабочего проекта 4

Взаи и.ин.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата

20/05-30-2021-ПП

Разраб.	Базылов	
ГИП	Пшенбаев	
Н.контр.		

Паспорт

Стадия	Лист	Листов
РП	2	5

ТОО «Accord Engineerin»

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	П 001	Паспорт	
	АД 001	Пояснительная записка. Чертежи	
2	СМ 002	Сметная документация	

Рабочий проект на «Разработка проектно-сметной документаций «на строительство освещений улиц в с. Тасшагиль Кызылкогинского района Атырауской области», в Республике Казахстан разработан в соответствии с Государственными нормами и правилами, стандартами и техническим заданием, выданным ГУ «Аппарата акима Тасшагильского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области».

Главный инженер проекта **Пшенбаев С.А.**

Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство инженерных сетей и систем

Форма Ф-2

Заказчик ГУ « Аппарата акима Тасшагильского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области». **Разработчик (Генпроектировщик)** ТОО" Accord Engineering" **Источник финансирования** Государственный бюджет **Место расположения** селе Тасшагиль Кызылкогинского района Атырауской области	**Наименование проекта (рабочего проекта)** Разработка проектно-сметной документации « Разработка проектно-сметной документаций «на строительство освещений улиц в с. Тасшагиль Кызылкогинского района Атырауской области»	Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам Задание на проектирование. ТУ Атырау Жарык 27-4577 от 02.07.2021г. ТУ Атырау Жарык 27-4578 от 02.07.2021г.
Графические материалы основных сооружений Ситуационный план (схема трассы) Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)		
Общая площадь выделенной территории. **Протяженность трассы (трубопроводов)** (общая протяженность ВЛ-0.4кВ и сетей) 3140м. **Общая протяженность провод алюминиевый** СИП-4 4х25 -2665м. **Общая протяженность провод алюминиевый** СИП-4 4х16 -602м. **Общая численность работающих**. - чел	**Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах -** 37 982,6226т 2022 года, в том числе СМР. – 28 958,611тенге **Продолжительность строительства.** – 2.5 мес	

Дополнительные сведения, в том числе:

- о назначении объекта;

Для обеспечения коммуникациями индивидуально – жилищного строительства

с.Тасшагил.

- состав проекта (рабочего проекта);

1. Рабочие чертежи – том 1.
2. Пояснительная записка – том 2.
3. Сметная документация – том 3.
4. Раздел «Охрана окружающей среды» - том 4.
5. Проект Организации Строительства – том 5.

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

- Климатический район территории для строительства – IVг;

- Расчетная зимняя температура наружного воздуха в январе – -38°С;
- Среднегодовое количество осадков выпадает в теплое время года;
- Сейсмичность строительства – 5 баллов;
- Наиболее жаркий месяц – июль;
- Наиболее холодный месяц – январь;
- Абсолютный максимум температуры воздуха в холодный месяц – -48°С
- Абсолютный максимум температуры воздуха в жаркий месяц - +45°С
- Глубина сезонного промерзания грунта – 1,45 м.

- конструктивные решения и характеристики (показатели) основных зданий и инженерных сетей.

Сети электроснабжения ~0,4кВ выполняются проводом марки СИП-4 4х25, СИП-4 4х16 мм2.

Должность и Ф.И.О. руководителя Пшембаев С. подпись.

М.П.

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта _____ подпись.

19.07.2021г дата составления.