Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 20 » ноябрь 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Құрылысшы" Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Мухаметжан Туймебаева, Участок 177**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Жұмабека Нұрсултана Амангелдіұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция и строительство систем водоснабжения села Пиджим» Панфиловского района Алматинской области.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Панфилов Су құбыры" акимата Панфиловского района руководитель Арсаламов Айдос Айтбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Теплоремстрой»**

наименование организации

в лице **Имирова Х.К.**;

ТОО «Алматы Production Construction & Invest»

наименование организации

в лице **Кабдуллиной А. М.**;

3. Проект (проектно-сметная документация

ТОО «СП NEFT», 36-00-НВ-ВУ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Панфилов Су құбыры" акимата Панфиловского района**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом Ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина трассы	км	33	-	33	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, **площадь застройки**	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Источником водоснабжения для проектируемой сети с. Пиджим приняты подземные воды. Забор воды осуществляется я от двух артезианских скважин (проектируемого). От скважин вода подается в резервуары 2 шт емк 300 м3, откуда самотечном режиме по двум водоводом вода подается в кольцевую сеть на водоснабжение с. Пиджим. Бурение скважин глубиной по 170 м. Дебиты скважин от 0,5 до 11 л/с.

Водораспределительный узел, в составе предусматриваются:		
-скважины	**шт**	**2**
-резервуар емкостью 300м³	**шт**	**2**
-Фильтры-поглотители	**шт**	**2**
-установка ограждения санитарной зоны и установка ворот	**п.м**	**347**
-КПП контейнерного типа	**шт**	**1**
-надворный туалет	**шт**	**1**
-комплектная трансформаторная подстанция КТПН 63/10	**шт**	**1**
Дизель генератор	**шт**	**1**
Общая протяженность сетей:	м	33 072
- внутриплощадочные сети ст. трубы	м	271
-магистральный трубопровод п/э трубы	м	2 294
- внутрипоселковые сети п/э трубы	м	30 371
Водопроводные колодцы всего:	шт	408
внутриплощадочные	шт	7
водопроводные колодцы с пожарным гидрантом	шт	163

Электроснабжение водораспределительного узла осуществляется отпайкой от ВЛ-10кВ с установкой ТП 63-10/0,4 на территории водораспределительного узла согласно ТУ на электроснабжение водораспределительного узла с.Пиджим. Также на резервное питание по обеспечению по II категории на територии предусмотрено установка дизельного генератора согласно ТУ.

Потребителями электроэнергии на объекте являются КПП, помещения фильтров-поглотителей, бактерицидная установка, скважинные насосы и освещение площадки водораспределительного узла.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **23.08.2016 г;**
(месяц, год)
окончание работ **20.01.2018 г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **11** месяц;
фактически **27** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель РГКП на ПХВ
" Панфилов Су құбыры"
Арсаламов А.А.
(наименование организации, ФИО, подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличие)

Представитель АО «ТАТЭК»

(наименование организации, ФИО, подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличие)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция и строительство систем водоснабжения села Пиджим» Панфиловского района Алматинской области.
наименование объекта

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Құрылысшы»
Жұмабек Н. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Субподрядчик
ТОО «Теплоремстрой»
Имиров Х.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Субподрядчик
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Кабдуллина А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.