Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№113

«27» декабря 2018 г.

Заказчик **Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Панфилов Су құбыры" акимата Панфиловского района руководитель Арсаламов Айдос Айтбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании

Декларации о соответствии от 20 ноября 2018 года, ТОО «Құрылысшы» ГСМ № 009297 от 12.07.2002года Алматинская область, Илийский р-н, с. Ащибулакский с.о.с. Мухамеджан Туймебаева, д 177;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 25 декабря 2018 года, ТОО «Музтау»

эксперт(ы) по техническому надзору

Актуреев М.О. №03349,03347,03348 от 01.08.2012г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21.12.2018г. ТОО «Темірказык-Стройпроект», Асанбаев Е.М., приказ №08 от 08.08.2016

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция и строительство систем водоснабжения села Пиджим» Панфиловского района Алматинской области.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **село Пиджим, Панфиловский район, Алматинской области.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____;

_____;

наименование органа вынесшего решение

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
"ПАНФИЛОВ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ
№ 113
"27" 12 2018 ж.

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" от 11.09.2015г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «СП NEFT», 36-00-НВ-ВУ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой **Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Панфилов Су құбыры" акимата Панфиловского района**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **23.08.2016 г;**

(месяц, год)

окончание работ **20.11.2018 г;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **11** месяц;

фактически **27** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина трассы	км	33	-	33	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, $м^2$		число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Источником водоснабжения для проектируемой сети с. Пиджим приняты подземные воды. Забор воды осуществляется я от двух артезианских скважин (проектируемого). От скважин вода подается в резервуары 2 шт емк 300 м3, откуда самотечном режиме по двум водоводом вода подается в кольцевую сеть на водоснабжение с. Пиджим. Бурение скважин глубиной по 170 м. Дебиты скважин от 0,5 до 11 л/с.

Водораспределительный узел, в составе предусматриваются:		
-скважины	**шт**	**2**
-резервуар емкостью 300м³	**шт**	**2**
-Фильтры-поглотители	**шт**	**2**
-установка ограждения санитарной зоны и установка ворот	**п.м**	**347**
-КПП контейнерного типа	**шт**	**1**
-надворный туалет	**шт**	**1**
-комплектная трансформаторная подстанция КТПН 63/10	**шт**	**1**
Дизель генератор	**шт**	**1**
Общая протяженность сетей:	м	33 072
-внутриплощадочные сети ст. трубы	м	271

-магистральный трубопровод п/э трубы	м	2 294
- внутрипоселковые сети п/э трубы	м	30 371
Водопроводные колодцы всего:	шт	408
внутриплощадочные	шт	7
водопроводные колодцы с пожарным гидрантом	шт	163

Электроснабжение водораспределительного узла осуществляется отпайкой от ВЛ-10кВ с установкой ТП 63-10/0,4 на территории водораспределительного узла согласно ТУ на электроснабжение водораспределительного узла с. Пиджим. Также на резервное питание по обеспечению по II категории на территории предусмотрено установка дизельного генератора согласно ТУ.

Потребителями электроэнергии на объекте являются КПП, помещения фильтров-поглотителей, бактерицидная установка, скважинные насосы и освещение площадки водораспределительного узла.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **466897,21** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **418021,41** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **12463** тенге; услуги техническому надзору **5815,85** тенге; стоимость ПИР с экспертизой **29736** тенге; услуги авторскому надзору **860,97** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **388996,97** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ по тендеру **356160,00** тенге; услуги авторскому надзору **860,97** тенге; услуги техническому надзору **2240,00** тенге; стоимость ПИР с экспертизой **29736** тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и строительство систем водоснабжения села Пиджим» Панфиловского района Алматинской области.**

наименование объекта

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Панфилов Су құбыры" акимата Панфиловского района руководитель **Арсаламов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор

ТОО «Музтау» **Актуреев М.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор

ТОО «Темірказык-стройпроект» **Асанбаев Е.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Құрылысшы» **Жұмабек Н. А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	1,2457
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,705
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	$М^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	16
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	17
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	1,2457
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	16
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	16
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки ВВГ Напряжением до 660 В	км	0,144
	2) марки АВБбШв Напряжением до 660 В	км	0,561
11	Муфты соединительные плашечные	шт	18
12	Муфты концевые	шт	23
13	Контуры заземления	шт	33
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		

	1) асфальтобетонные	M^2	-
	2) булыжные	M^2	-
	3) тротуары	M^2	-

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Асанбаев Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	33 072	
	1) из стальных труб	м	271	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	32 801	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	408	
4	Задвижка d-	шт	162	
	« d-250	шт	3	
	« d-200	шт	12	
	« d-150	шт	28	
	« d-100	шт	119	
5	Вентили d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	1043	
	« d-15	шт	1043	
	« d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	163	
8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	

	6)	м	-	
	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Асанбаев Е.М

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П