Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» 12 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ADEvelopment» г.Нур-Султан,**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Хмелевой Е.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция теплотрассы УТ29(23) ул. Т.Хусейна, школа-лицей №27 в г.Нур-Султан».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Астана-Теплотранзит»**, от лица которого выступает Председатель правления **Азбаев Б.О**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Рыс-Қанағат»** ГСЛ №15020192 от 17.11.2015 года в лице **Директора Мухаманова Б.Ж.**
ТОО «Kaz Building Company» ГСЛ 3 кат №17002978 от 20.02.2017 года в лице **Директора Искаков Д.К.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект» «Реконструкция теплотрассы УТ29(23) ул. Т.Хусейна, школа-лицей №27 в г.Нур-Султан». № 893-20 -5**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО «Астана-Теплотранзит» №38-ОД от 26.01.2021 .**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность ,производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные	м	2х166,2		2х166,2	

распределительные тепловые сети в т.ч.					
2Дн 159х4,5/250 – ППУ-ПЭ	м	2х110		2х110	
2Дн108х4/200-2-ППуПЭ	м	2х44		2х44	
2Ду76х3/160-2-ППУ-ПЭ	м	2х3		2х3	
Труба ст.электросварная прямошовная д.57х3	м	2х9,2		2х9,2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Прокладка трубопроводов теплосети по территории школы предусмотрена в ст. гильзе и подземным способом в лотковом канале с применением оклеечной гидроизоляции и применением труб в ППУ-изоляции с политиленовой оболочкой по ГОСТ 30732-200

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2021 г.

месяц, год

окончание работ декабрь 2021г.

месяц, год

при продолжительности строительства, 1,5 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____

фактически, 6 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана Теплотранзит» Азбаев Б.О

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО ADEvelopment»** считает объект **«Реконструкция теплотрассы УТ29(23) ул. Т.Хусейна, школа-лицей №27 в г.Нур-Султан».** является готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при эксплуатации объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "ADEvelopment»

Хмелева Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П