Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"23" 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Пырақ Құрылыс»*
Жамбылская область, г.Тараз ул.Ниеткалиева 103
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Нурмаганбетова Ерлан Сайлаубековича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Подключение вновь вводимого КХ Асылова А.Н. к электрическим сетям РГУ Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК», Жамбылская область, Жамбылский район, Айша бибинский с/о, земель КХ Колодяжный С*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» и.о.руководителя Усенбаев М.А.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Алаш Электро Монтаж» № 21030033 от 19.10.2021г. III категория
наименование организации
ТОО «Invest Kapital Stroy» № 21002554 от 27.01.2021г. II категория
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Пана 2030» Альбом-ЭС*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажир- ского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» №2 от 29.04.2022г*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Категория надежности электроснабжения		III	III	III	III
Общая протяженность сети ВЛ-10кВ в три нитки	м	20980	20980	20980	20980
КТПН 10/0,4кВ с 63кВА	компл	1	1	1	1
Расчетная мощность	кВт	50	50	50	50
Напряжение сети ВН/НН	кВ	10/0,4	10/0,4	10/0,4	10/0,4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение потребителей выполняется от проектируемой ВЛ-10кВ (на полигон в/ч 85395 «Айша биби») Ф-14 ПС-35/10кВ «Айша биби».

Согласно техническим условиям на электроснабжение №18В-27-21 от 03.02.2021года, выданным ТОО «ЖЭС» «Подключение вновь вводимого КХ Асылова А.Н. к электрическим сетям РГУ «Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК» по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, Айша

бибинский с/о земель к/х Колодяжный С. на территории ПК «Айша биби». Кадастровый номер земельного участка: 06-088-067-963»
Установка КТПН-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА.
Воздушная линия 10кВ выполняется проводом марки СИП3-10кВ сечением 50мм2 (СИП3-1х50 мм2). Провод СИП3 подвешивается на опорах посредством специальной электроарматуры компании ENSTO. Типовой чертеж опоры принят согласно серии 3.407.1-143. Стойки опоры железобетонные типа СВ-105-5. Проектом предусмотрена одна комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупикового типа с одним силовым трансформатором с воздушным вводом 10 кВ и кабельным выходом типа КТП -63/10/0,4. Установка КТПН-63 выполняется на бетонные фундаментные блоки
Проектом предусмотрены мероприятия по защите людей от поражения электрическим током в случае нарушения людей в электроустановках. Предусмотрен контур заземления для КТПН-10 с нормируемым сопротивлением 4Ом. Опоры ВЛ-10кВ подлежат заземлению с нормируемым сопротивлением 10Ом. Молниезащита линейных сооружений КТПН, обеспечены заземлением опор ВЛ-10кВ и КТПН установкой в РУ-10кВ КТПН вентильных разрядников РВО-10.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *сентябрь 2022г* ;
месяц, год
окончание работ *декабрь* 2022г ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4* ;
фактически, месяц: *4* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100* % и фактически применено *99,1*% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Подключение вновь вводимого КХ Асылова А.Н. к электрическим сетям РГУ Жамбылская районная эксплуатационная часть МО РК»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Нурмаганбетов Ерлан Сайлаубекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)