Приложение 3
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 19» 01 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Элком» инд:120008, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Акмаржан ул.Жаппасбай батыр №1
наименование организации, юридический адрес

в лице: Иманбердиевой Райхан Тулегеновны – директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в пос.Тасбогет в г.Кызылорда»
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: КГУ « Кызылординский городской отдел строительства » акимата г.Кызылорда, руководитель Әнуар Айдын Серікұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Курылыс Даулет» лиценз. №19022554от19.11.2019г
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана :
ТОО ««Энергосервис ЭТЛ» г Шымкент ГСЛ №14009755 от 02.07.2014 г.
наименование проектной организации, номер проекта

КГУ « Кызылординский городской отдел строительства » акимата г.Кызылорда
Приказ №25-П от 16.08.2022 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность 0.4 кВ	км	24.206		24.206	

Протяженность 10 кВ	км	2.387		2.387	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В рамках данного проекта предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в пос.Тасбогет в городе Кызылорда (электроснабжение).Предусмотрена установка подстанции комплектных трансформаторных типа КТПН -400 кВа ,подстанция трансформаторная комплектная ,наружной установкив кол-ве 2 шт с трансформатором трехфазным распределительным модели ТМГ-400/6(10)/0,4 и КТПН)-630 кВА с трансформатором ТМ-630/6(10)/0,4 в кол-ве 6 шт .Общая протяженность кабелей из них: проводы СИП -3 1*70-35- 2,387 км , СИП -4 4*50-0,6/1,0 в кол-ве-7,804 км.,СИП 4 4*70-0,6/1,0-16,402 км. Для подводки к вводу к домам и устроиства шкафов для однофазных счетчиков в кол-ве 1412 шт применяется СИП 4 2*16-0,6/1,0 в количестве- 42,36 км. Строительство предусмотрено на железобетонных опорах марки СВ в кол-ве 831 шт, из них:СВ 105-3,5-14 шт.,СВ 105-5- 34 шт.,СВ 110-5 -19 шт ,СВ 95-2А-764 шт .***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2022 года окончание работ: январь 2023 года
месяц, год месяц, год
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Управления городскими электрическими сетями (УГЭС)
АО « Кызылординская городская электрическая сеть »

_____ **Каленов Е** от « 19 » 01 2023 года

МП

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в пос.Тасбогет в г.Кызылорда»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Элком» - Иманбердиева Райхан Тулегеновна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

М.П

Субподрядчик:
Директор ТОО «Курылыс Даулет» - Даулетбай У.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

М.П