ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 01981 «23» 02 2023 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№12-НК.

«23» 02 2023 г.

Заказчик: **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства», Кызылординская область, г.Кызылорда М.Шокай 147, БИН 060140014281 Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Договора №73 от «25» июля 2022 года.

Декларации о соответствии от «23» 02 2023 года.

ТОО «Элком» лицензия №20014510 от 01.10.2020г, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда ул.Жаппасбай батыра 125Б Директор Иманбердиева Р.Т.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «23» 02 2023 года, ответственным лицом от заказчика договорам **№132 от 08.09. 2022 года, ТОО «Акбозат LTD» - эксперт технический надзор Муратбеков П. № KZ44VJE00045092 от 07.03.2019г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ от «16» августа 2022 года **ТОО «Энергосервис ЭТЛ», авторский надзор Қабыш Н**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Арай Шугыла в г.Кызылорда. Электроснабжение».**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:**Кызылординская область, г.Кызылорда Арай-Шұғыла саяжайы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **Акимат города Кызылорды *от 16.03.2021 года №17704.***

наименование органа вынесшего решение

либо решения реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действии ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»* KZ08REA00295120 *от 12.09.2022 год***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Энергосервис ЭТЛ», заказ №40нқ**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» №40нқ от 16.06.2021 г.

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____сентябрь 2022 г.;
(*месяц, год*)
окончание работ __январь 2023 г.;
(*месяц, год*)
при продолжительности строительства, месяц: 4;
по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;
фактически, месяц: 4;

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Категория электроснабжения		II (вторая)
2	Расчетная нагрузка по ТУ	мВт	1600
3	Расчетный ток	Ip	97,24
4	Коэффициент мощности	Cos ?	0,95
5	Количество потребителей	шт	337
6	Количество опор	шт	231
7	в.т.ч. ВЛ3-10кВ	шт	61
8	в.т.ч. ВЛИ-0,4кВ	шт	170
9	Протяженность ЛЭП-10/0,4кВ	км	9,218
10	в.т.ч. ВЛ3-10кВ	км	1,169
11	в.т.ч. ВЛИ-0,4кВ	км	7,758
12	в.т.ч. КЛ-10кВ	км	0,291

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
(*факт начала выпуска продукции с указанием объема*)
здание имеет следующие показатели:-

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рытье котлованов под опоры ВЛ3-10кВ и ВЛИ-0,4кВ в количестве 228шт.
Установка опорно-анкерных плит П-3и в количестве 56шт.
Установка железобетонных опор общее количество 290шт.
Установка электродов заземление опор ВЛ3-10кВ, ВЛИ-0,4кВ и КТПН.
Монтаж линейной арматуры опор ВЛ3-10кВ, и ВЛИ-0,4кВ.
Монтаж металлоконстукции опор ВЛ3-10кВ.
Монтаж кабельно-проводниковой продукции СИП3 1х70, СИП4 4х70, СИП4 4х50.
Установка КТПН-10/0,4кВ в количестве 2 штук.
Монтаж линейных разъединителей РЛНД в количестве 3штук.
Подключение кабельно-проводниковой продукции к КТПН-10/0,4кВ.
Подключение проектируемой ВЛ3-10кВ к РУ-10кВ_____
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **95157,476 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных **работ 82881,819 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **12275,657тыс. тенге**; прочие затраты: -

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **90399,602 тыс. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **78737,728 тыс. тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11661,874 тыс. тенге** ; прочие затраты:-

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания -;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: « **Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Арай Шугыла в г.Кызылорда. Электроснабжение»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик КГУ «Кызылорлинский городской отдел строительства», руководитель – Әнуар Айдын Серікұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор

1) **Аттестованный эксперт Муратбеков П. № KZ44VJE00045092 от 07.03.2019г.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Акбозат LTD »

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) **разработчик проекта ТОО «Энергосервис ЭТЛ»**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Қабыш Н**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Элком» Иманбердиева Р.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	км	7,758
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,169
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	0,291
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
6.1	металлические штук	шт	
6.2	деревянные с деревянными приставками	шт	
6.3	деревянные с железобетонными приставками	шт	
6.4	железобетонные	шт	231
6.5	тросовые подвесы	шт	
7	Провода:	км	
7.1	медные	км	
7.2	алюминиевые	км	
7.3	сталеалюминиевы	км	
8	Кронштейны для светильников:		
8.1	железобетонные	шт	
8.2	металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения		
9.1	светильники с лампами накаливания	шт	
9.2	светильники с ртутными лампами	шт	
9.3	светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
10.1	марки...АПвБВнапряжением...10кВ	км	0,317
10.2	марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
15.1	асфальтобетонные	м 2	
15.2	булыжные	м 2	
15.2	тротуары	м 2	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.