«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ДАПК
по Костанайской области
полковник антикоррупционной службы
Узынжас Б.Д. _____

27 марта 2023 года.

Акт на аварийное обслуживание.

Комиссией в составе: вр.и.о главного специалиста-бухгалтера Департамента Сейтбаталовой Ю.Р., заведующей хозяйством Департамента Кусаиновой Б.С., агента по государственным закупкам Департамента Жайлебаевой А.Н. и механиком Департамента Бупегалиевым К.Б. составлен настоящий акт о том, что 27.03.2023 года в 10 часов 40 минут, в душевой комнате, находящегося в здании Департамента с потолка по стенам бежала вода. Сразу же была перекрыта подача холодной и горячей воды, но вода продолжала течь. Поэтому принято решение вызвать аварийную службу, т.к. здание было без отопления и холодного водоснабжения. Были заменены краны шаровые (д.15, 2 штуки), муфты (ПП 20, 2 штуки; ПП 25, 2 штуки), отводы (ПП 20, 4 штуки), тройники (ПП 25*1/2*25, 2 штуки), муфты разъемные (ПП 20*1/2, 2 штуки), уголки (вн-наружные ½, 2 штуки), труба канализационная (диаметр 110, 3 метра - 1 штука, 1 метр - 1 штука), муфта (ПП надвижная, диаметр 110 – 1 штука).

Сейтбаталова Ю.Р.

Кусаинова Б.С.

Жайлебаева А.Н.

Бупегалиев К.Б.