Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Подземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа			
	Труба ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ- Ø110 х 10,0	м.	267,0	
	Отвод 22° ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø110х10,0	шт.	1	
	Отвод 45° ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø110х10,0	шт.	1	
	Отвод 90° ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø110х10,0	шт.	1	
	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø160х14,6-110х10,0	шт.	2	
	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 Ø160	шт.	2	
	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 Ø110	шт.	8	
	Узел выхода полиэтиленового газопровода d110 из грунта с переходом ПЭ/Ст. 110/108	комп.	2	
	Надземный газопровод среднего давления Р=0,3 МПа			
	Труба стальная 89х3,5	м.	117,0	
	Отвод 90° 89х3,5	шт.	12	
	Тройник 89х3,5	шт.	2	
	Переход 108х4,0-89х3,5	шт.	1	
	Заглушка 89х3,5	шт.	1	
	Надземный газопровод среднего давления Р=0,1 МПа			
	Труба стальная 76х3,5	м.	4,0	
	Труба 89х3,5	м.	27,0	
	Отвод 90° 89х3,5	шт.	4	
	Отвод 90° 76х3,5	шт.	1	
	Подземный газопровод низкого давления Р=4,9 КПа			
	Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ- Ø160х9,5	м.	27,0	
	Отвод 90° ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ø160х9,5	шт.	1	
	Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 Ø160	шт.	3	
	Узел выхода полиэтиленового газопровода d160 из грунта с переходом ПЭ/Ст. 160/159	комп.	1	
	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-1-3			
	Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50Г-1В с регулятором давления РДГ-50В/35 с измерительным комплексом РСГ G-100 (1:65) с электронным корректором	комп.	2	
	Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-80Г-2Н с регулятором давления РДГ-80Н с измерительным комплексом РСГ G-250 (1:100) с электронным корректором	комп.	1	
	Кран стальной шаровый под приварку DN80, PN1,6МПа, с ручным управлением	шт.	4	
	Кран стальной шаровый под приварку DN100, PN1,6МПа, с ручным управлением	шт.	1	

	Кран стальной шаровый под приварку DN150, PN1,6МПа, с ручным управлением	шт.	1	
	Труба стальная 25х2,5	м.	18,0	
	Труба стальная 57х3,0	м.	0,3	
	Труба стальная 76х3,5	м.	1,0	
	Труба стальная 89х3,5	м.	4,0	
	Труба стальная 108х4,0	м.	2,0	
	Труба стальная 159х4,5	м.	1,0	
	Отвод 90° 25х2,5	шт.	21	
	Отвод 90° 89х3,5	шт.	3	
	Отвод 90° 108х4,0	шт.	1	
	Отвод 90° 159х4,5	шт.	1	
	Переход К-89х3,5-57х3,0	шт.	2	
	Переход К-89х3,5-76х3,5	шт.	1	
	Переход К-108х4,0-89х3,5	шт.	1	
	Переход К-159х4,5-108х4,0	шт.	1	
	Узел выхода полиэтиленового газопровода d160 из грунта с переходом ПЭ/Ст. 160/159	комп.	1	
	Узел выхода полиэтиленового газопровода d110 из грунта с переходом ПЭ/Ст. 110/108	комп.	1	

Заказчик: **Директор по производству АО «АРАЛ ТУЗ» Кушенбаев Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Директор ТОО «ДосСтройПроект» - Мырзаев К.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)