Приложение 1
к Правилам приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технической модернизации

форма

Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию

г. Актау «30» июля **2019г.**
(населенный пункт)

Настоящим актом принимается в эксплуатацию следующий энергообъект:
«Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС-220/110/10кВ «Узень»
(указать наименование энергообъекта, его местонахождения,
ячеек №№1, 2, 7, 8, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32», г. Жанаозен, Мангистауской
идентификационные характеристики (серийный номер, артикул и т. д.) и
обл., яч. №1 ШСВ-1-110кВ: разъединители РГ.1а-110.II/2000-50 УХЛ1, заводские №79,
основные технические характеристики, позволяющие идентифицировать
№80, №81, выключатель ВГТ-110.III-40/3150 УХЛ1* заводской №715, разъединители
энергообъект)
РГН.2-СК-110.II/ 2000-50 УХЛ1 заводские №1, №2, №3;

яч. №2 АТ-1-110кВ: трансформаторы тока ТГФМ-110 заводские №14716, №14717, №14719, разъединители двухколонковые горизонтально-поворотные типа РД-1-110 IV/2000 УХЛ1 заводской №192, РД-2-110 IV/2000 УХЛ1 заводские №186, №187, №188, щит АС2 заводской №03326, щит DC заводской №03337;

яч. №7 Фетисово-2-110кВ: трансформатор тока ТГФМ-110 заводские №14711, №14705, №14712, выключатель элегазовый типа ВГП-110-40/2500 ХЛ1 с пружинным приводом заводской №806, разъединители двухколонковые горизонтально-поворотные типа РД-1-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №203, №205, РД-2-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №194, №214, щит АС2 заводской №03327, щит DC заводской №03330;

яч. №8 ОВ-1-110кВ: разъединители РГН.1а-СК-110.II/2000-50 УХЛ1 заводские №1, №2, №3, выключатель ВГТ-110.III-40/3150 УХЛ1* заводской №717, разъединители РГ.1а-110.II/2000-50 УХЛ1 заводские №82, №83, №84, разъединители РГ.2-110.II/2000-50 УХЛ1 заводские №109, №110, №111;

яч. №11 КС-Узень-2-110кВ: выключатель типа GL312 F1/4013P заводской №17312045003, разъединители типа S2DAT, заводские №A1761X14002, №A1761X14040, №A1761X14018,

№A1761X14021 приводов разъединителей;

яч. №12 В-Л-КС-Узень-1-110кВ: разъединители типа S2DAT, заводские №A1761X14014, №A1761X14016, №A1761X14042, №A1761X14009 приводов разъединителей, GL312F1/4031P заводской №17312015002;

яч. №24 Этан-2-110кВ: трансформатор тока ТГФМ-110 заводские №14714, №14715, №14709, выключатель элегазовый типа ВГП-110-40/2500 ХЛ1 с пружинным приводом заводской №804, разъединители двухколонковые горизонтально-поворотные типа РД-1-110 IV/1250УХЛ1 заводские №199, №202, РД-2-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №195, №213, щит АС2заводской №03328, щит DC заводской №03331;

яч. №25 Этан-1-110кВ: трансформатор тока ТГФМ-110 заводские №14888, № 14887, №14886, выключатель элегазовый типа ВГП-110-40/2500 ХЛ1 с пружинным приводом заводской №803, разъединители двухколонковые горизонтально-поворотные типа РД-1-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №207, №209, РД-2-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №215, №198, щит АС2заводской №03325, щит DC заводской №03332;

яч. №26 ОВ-2-110кВ: выключатель ВГТ-110.III-40/3150 УХЛ1* заводские №716, разъединители РГ.2-110.II/2000-50 УХЛ1 заводские №112, №113, №114, разъединители РГН.1а-СК-110.II/2000-50 УХЛ1 заводские №4, №5, №6, разъединители РГ.2-110II/2000-50 УХЛ1 заводские №103, №104, №105;

яч. №27 Промзона-1-110кВ: трансформатор тока ТГФМ-110 заводские №14710, №14708, №14713, выключатель элегазовый типа ВГП-110-40/2500 ХЛ1 с пружинным приводом заводской №809, разъединители двухколонковые горизонтально-поворотные типа РД-1-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №200, №201, РД-2-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №196, №216, щит АС2 заводской №03324, щит DC заводской №03333;

яч. №28 Промзона-2-110кВ: трансформатор тока ТГФМ-110 заводские №14707, №14703, №14702, выключатель элегазовый типа ВГП-110-40/2500 ХЛ1 с пружинным приводом заводской №805, разъединители двухколонковые горизонтально-поворотные типа РД-1-

110 IV/1250УХЛ1 заводские №210, №208, РД-2-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №211, №193, щит АС2 заводской №03323, щит DC заводской №03334;

яч. №29 АТ-2-110кВ: трансформатор тока ТГФМ-110 заводские №14718, №14720, №14721, разъединители двухколонковые горизонтально-поворотные типа РД-1-110 IV/2000 УХЛ1 заводской №191, РД-2-110 IV/2000 УХЛ1 заводские №185, №189, №190, щит АС1 заводской №03322, щит DC заводской №03335;

яч. №30 ШСВ-2-110кВ: разъединители РГ.2-110.II/2000-50 УХЛ1 заводские №105, №107, №108, выключатель ВГТ-110.III-40/3150 УХЛ1* заводской №701, разъединители РГН.1а-110.II/2000-50 УХЛ1 заводские №76, №77, №78;

яч. №31 Газлифт-1-110кВ: разъединители типа S2DAT, заводские №A1761X14038, №A1761X14003, №A1761X14020, №A1761X14013, приводов разъединителей, выключатель типа GL312 F1/4031P заводской №17312045001;

яч. №32 Газлифт-2-110кВ: трансформатор тока ТГФМ-110 заводские №14704, №14701, №14706, выключатель элегазовый типа ВГП-110-40/2500 ХЛ1 с пружинным приводом заводской №808, разъединители двухколонковые горизонтально-поворотные типа РД-1-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №206, №204, РД-2-110 IV/1250 УХЛ1 заводские №197, №212, щит АС1заводской №03321, щит DC заводской №03336.

Энергообъект принят в эксплуатацию приемочной комиссией в составе:

1) Председатель -

Сагымбеков Жаксылык Берикжанович, АО «МРЭК», Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер;

(указать фамилию, имя и отчество (при наличии), место работы и должность председателя приемочной комиссии)

2) Секретарь -

Бакиева Айман Козибагаровна, АО «МРЭК», ведущий специалист Службы капитального строительства;

(указать фамилию, имя и отчество (при наличии), место работы и должность секретаря приемочной комиссии)

3) Члены приемочной комиссии:

Рахимжанов Галымжан Калымович, АО «МРЭК», Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению; Сыздыков Касымхан Галымжанович, АО «МРЭК», Управляющий директор по инфокоммуникационным системам, ремонтам и балансам;

(члены приемочной комиссии. Фамилия, имя и отчество (при наличии), место работы и должность соответствующего члена приемочной комиссии)

Ермекбай Кадырхан Кангараулы, АО «МРЭК», Начальник Производственно-технического управления; Иманов Мурат Амантаевич, АО «МРЭК», Начальник Управления перспективного развития и капитального строительства; Ревшанов Ерлан Алилиевич, АО «МРЭК», Начальник Отдела автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии; Ережепов Мрали Жаксылыкович, АО «МРЭК», Начальник Узеньского РЭС; Тастемиров Яхья Жамиевич, АО «МРЭК», Начальник Службы технического контроля; Нугиев Омирбек Аллабердыевич, АО «МРЭК», Начальник Центрально-диспетчерской службы; Алкиев Максат Абдижалилович, АО «МРЭК», Начальник Службы релейной защиты и автоматики; Усенов Аскар Амандыкович, АО «МРЭК», Начальник Службы испытаний и защиты от перенапряжения; Джаманов Олжас Байназарович, АО «МРЭК», Начальник Службы метрологии; Бисенов Гумар Рахимберлиевич, АО «МРЭК», Начальник Службы капитального строительства; Бахтиев Рамиль Хитматулаевич, ТОО «Строительная корпорация «Азия», директор; Седешов Михаил Юрьевич, ТОО «Астана-Сеним», директор; Муренов Мирболат Мирзабекулы, ТОО «СТНК», директор, Браун Константин Викторович, ТОО «АВС-Курылыс сервис», директор, Баянбердиев Тұрлығұл Палуанович, ТОО «Жан-Актау 2005», директор, Жәдігеров Абай Әбдіраманұлы, ТОО «Айком LTD», директор, Жетжанов Есболат Дайырбаевич, ТОО «Мұрадар», директор, Джафаров Эльдар Джаннатович, ТОО «Lideka Building &Materials», директор.

Приемочная комиссия создана на основании приказа Председателя Правления АО «МРЭК», от 17 мая 2019 года и №09-1-03/0132-П.

(указать орган, издавший приказ о создании приемочной комиссии, дату и номер приказа, при необходимости дополнить сведениями о приказах по изменению состава приемочной комиссии)

Решение приемочной комиссии о принятии энергообъекта в эксплуатацию было принято на заседании приемочной комиссии, проведенном «____» _____ 20____ года в Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, район Птицефабрики, здание РДЦ АО «МРЭК», конференц-зал.

(указать место проведения заседания)

При рассмотрении вопроса о приемке энергообъекта в эксплуатацию поступило ____3____

(указать кол-во)

письменных рекомендаций о принятии энергообъекта в эксплуатацию и письменных
0 рекомендаций о признании объекта непригодным к эксплуатации.
(указать кол-во)

Решение приемочной комиссии о приемке энергообъекта в эксплуатацию было принято открытым голосованием со следующими итогами голосования:

«принять энергообъект в эксплуатацию» - 16 голосов,
(указать количество)

«признать энергообъект непригодным к эксплуатации» - 0 голосов.
(указать количество)

Решено принять энергообъект в эксплуатацию.

Председатель _____ Сагымбеков Жаксылык Берикжанович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Секретарь _____ Бакиева Айман Козибагаровна
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Члены комиссии _____ Рахимжанов Галымжан Калымович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Сыздыков Касымхан Галымжанович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Ермекбай Кадырхан Кангараулы
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Иманов Мурат Амантаевич
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Ревшанов Ерлан Алилиевич
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Ережепов Мрали Жаксылыкович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Тастемиров Яхья Жамиевич
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Нугиев Омирбек Аллабердыевич
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Алкиев Максат Абдижалилович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Усенов Аскар Амандыкович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Джаманов Олжас Байназарович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Бисенов Гумар Рахимберлиевич
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Бахтиев Рамиль Хитматулаевич
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

_____ Седешов Михаил Юрьевич
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Муренов Мирболат Мирзабекулы
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Браун Константин Викторович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Баянбердиев Тұрлығұл Палуанович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Жәдігеров Абай Әбдіраманұлы
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Жетжанов Есболат Дайырбаевич
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Джафаров Эльдар Джаннатович
(подпись, фамилия, имя и отчество (при наличии)