	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" 06 2017 года

Заказчик ***ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры градостроительства» Руководитель Куангалиев Алтынбек Есенбекович, Атырауская области, Махамбетский район, Махамбетский с.о. с.Махамбет, ул. Абая-16***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 30.06.2017 г.ТОО «ТЭСС-Проект» в лице Генерального директора Алдекенова О.С. г.Атырау, проспект Исатая, 1-к

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***30.06.2017г. ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», Директор Шаныгин А.П., г.Уральск, ул.Мендалиева-2 кв 17.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***30.06.2017 г. ТОО «САЛА» Генеральный директор Амантурлы Ж.А., лицензия №001002 от 13.11.2013 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 43 км от ПС 35/10 №23 «Егизкуль» до села Акжайык с промежуткой в село Есбол Махамбетского района Атырауской области.***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Атырауская область, Махамбетский район, село Ортакшыл ПС 35/10 кВ №23 «Егизкуль»,***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***12.08.2013 года №399 решением акима Махамбетского района, Атырауской области;*** наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Управления архитектурно-строительного контроля талон №700 от 26.10.2016 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «САЛА» лицензия №001002 от 13.11.2006 г. 39/04.06.13 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры градостроительства» приказ №209 от 25.12.2013 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2016 г.;***

месяц, год

окончание работ ***июнь 2017 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***5;***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5;***

фактически, месяц: ***8***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	***км***				***31,5***
Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	***км***				***0,13***
Провод АС 50/8	***км***				***102***

Кабель марки АСБ-3х120 10 кВ	*км*				*0,13*
Муфты концевые	*шт*				*4*
РЛНД-10-400 С	*шт*				*3*
Разрядник РВО-10	*шт*				*9*
Вакуумный выключатель КРН-IV- 10 кВ	*шт*				*1*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***На ПС 35/10 кв №23 «Егизкуль» установлена ячейка с вакуумным выключателем КРН-IV 10 кВ, все переходы через существующие ВЛ-10 кВ выполнены опорами ПП-10-5, на кабельных вставках установлены разрядники РВО-10 кВ.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***139 882, 00*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***104 330, 00*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***9 332, 00*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***119 604, 999*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***104 330, 00*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***9 332, 00*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 43 км от ПС 35/10 №23 «Егизкуль» до села Акжайык с промежуткой в село Есбол Махамбетского района Атырауской области***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ ***Куангалиев А.Е.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ ***Сагынов А.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ ***Амантурлы Ж.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ ***Алдекенов О.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Кіріс № 123

"01" 07 2017 ж.

(аты-жөні) (қолы)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	**31,5**
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	**0,13**
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	**579**
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	**102**
8	Кронштейны для светильников:		

	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АСБ-3х120 напряжением 10 кВ	км	**0,13**
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	**4**
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П