Республика Казахстан
город Шымкент
ТОО "SK Best SpecStroy KZ"
0000753 от 15.03.2018 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"

Рабочие чертежи

0000753-130-10-2022/НВ

Том III

Альбом 4

Наружные сети водоснабжения и канализации

г.Шымкент 2023 г.

Республика Казахстан
город Шымкент
ТОО "SK Best SpecStroy KZ"
0000753 от 15.03.2018 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"

Рабочие чертежи
0000753-130-10-2022/НВ
Том III
Альбом 4
Наружные сети водоснабжения и канализации

Зам. директора А. Арманов

Главный инженер проекта Д. Королев

г.Шымкент 2023 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (конец)	
3	План сети ВЗ. М1:500	
4	Схема сети ВЗ	
5	Узлы форсунок	
6	Насосная станция с резервуаром, V=50 м3. План. Разрез 1-1	
7	Профиль сети ВЗ	
8	Профиль сети ВЗ	
9	Таблица параметров круглых водопроводных колодцев сети ВЗ	

Основные показатели систем водоснабжения и канализации

Наименование сети	Расчетный расход воды			Примечания
	м3/сут	м3/ч	л/с	
Водопровод производственный (ВЗ)	200,3	30,0	8,3	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
Серия 4.904-69	Средства крепления санитарно-технических систем оборудования	
4.900-108.II,IV	Альбом оборудования и арматуры для сетей и сооружений водопровода и канализации	
Прилагаемые документы		
06/21-2-ВК.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	на 2 листах

Условные обозначения

ВЗ — Водопровод производственный

ВЗ — Водопровод производственный (ветви)

Центральный спринклер с регулируемым сектором и клапаном

Радиус покрытия

Управление

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Таджикистана, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

Главный инженер проекта Королев Д.

Основные показатели систем водоснабжения и канализации

Наименование сети	Расчетный расход воды			Примечания
	м3/сут	м3/ч	л/с	
Водопровод производственный (ВЗ)	200,3	30,0	8,3	

Распределение по зонам орошение и времени полива

Поз. зоны	Номера дождевателей в зоне	Количества дождевателей						Площадь орошения, м2	Площадь орошения с учетом зон перекрытия	Требуемый объем воды на полив (3л/м2), м3	Рекомендуемое время полива, мин	Позиция эл.приводного затвора
		тип 1 (R=4 м)			тип 2 (R=6 м)							
		25%	50%	100%	25%	50%	100%					
1	1-8			4		1	3	311	596.930000	1.790790	3.877568	1а
2	9-11		3					45	75.405000	0.226215	0.520433	1.1а
3	12-19						8	421	904.800000	2.714400	9.083324	1.2а
4	20-26						7	294	791.700000	2.375100	6.725153	1.3а
5	27-37		11					126	276.485000	0.829455	3.053209	1.4а
6	38-69			32				575	1608.640000	4.825920	22.307797	1.5а
7	70-96		3	24				600	1281.885000	3.845655	17.776525	1.6а
8	97-124			28				695	1407.560000	4.222680	19.519322	1.7а
9	125-149			25				600	1256.750000	3.770250	17.427966	1.8а
10	150-179			30				530	1508.100000	4.524300	20.913559	1.9а
11	180-213		6	27				620	1508.100000	4.524300	20.913559	1.10а
Итого			23	170			18	4817	11216.355000	33.649065	142.118416	

Примечание: затворы с эл.приводом установлены в колодцах

СОГЛАСОВАНО:

Раздел АС		
Раздел НВК	Умаров Е.	
Раздел ТП	Королев Д.	
Раздел ЭОМ	Акылбеков М.	

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата
ГИП		Королев Д.			
Проверил		Турекулов С.			
Исполнил		Щеколдин			
Н. контр.		Тилеков Д.			

0000753-130-10-2022/НВ

"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"

Поливочный водопровод

Стадия	Лист	Листов
РП	1	9

Общие данные (начало)

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
Шымкент - 2023г

ФОРМАТ: А3

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочие чертежи сетей водопровода выполнены в соответствии с требованиями СН РК 4.01-03-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" и на основании:

- генерального плана;
- топографической съемки;
- геологических изысканий площадки строительства.

Инженерно-геологический отчет выполнен ТОО «Right Direction»

Административное положение - ул. Галилея, прод. ул. Самырсын, вдоль р. Есентай, г. Алматы.

Максимальная глубина промерзания нулевой изотермы составляет - 120 см.

На площадке распространен аллювиальный водоносный горизонт с уровнем подземных вод, отмеченным в ноябре 2022 года, на глубинах 2,5-3,0м. от поверхности земли. Установившийся уровень грунтовых вод 1,5-1,8м. Сезонная амплитуда колебаний уровня подземных вод обычно не превышает 1,0-1,5м., с максимумом в апреле и минимумом в декабре

Сейсмичность района - 9 баллов

Просадочность - площадка характеризуется 1 (первым) типом грунтовых условий по просадочности.

Водопровод производственный (ВЗ)

Обеспечивает подачу производственной воды к поливочному водопроводу.

Поливочный водопровод предназначен для полива территории парка, покрытия и элементов озеленения. Тип покрытия - газон обыкновенный. В соответствии с НТД РК норма расхода воды на 1 м2 составляет 3 л/м2. Общая площадь газонов - 4817 м2. Количество дождевателей проектом определено, в зависимости от зоны покрытия, тип 1 - в количестве 193 шт, тип 2 - в количестве 18 шт. Расход одного дождевателя составляет тип 1 - 0,11 м3/час, тип 2 - 0.32 м3/час.

Требуемый расход воды на полив территории ледового дворца один раз в день = $4817*\frac{3}{1000}$=14,5 м3/сут, с учетом перекрытия зон - 33,65 м3/сут.

Проектом предусмотрена установка 1-ой емкости объемом по 50 м3.

Наружная сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб по СТ РК ИСО 4427-2004, ПЭ80, SDR21 S10, техническая.

Категория водоснабжения - III.

Наружная сеть принята тупиковой, с подачей воды по отводящим трубопроводам к оросителям.

Система состоит из трубопроводов, обеспечечивающими подачу производственной воды, насосами, установленными в помещении насосной станции с емкостями комплекса, к 11 зонам полива.

Включение каждой зоны автоматизировано, последовательное включение обеспечивается системой автоматизации (см.марку АК), в зависимости от заданного временного отрезка начала полива поля. Для каждой зоны предусмотрен метровый колодец, в котором устанавливается электропривод для включения и выключения зон. Продолжительность полива и время полива (дни недели, кол-во поливов в день, и начало полива) задается при помощи контроллера, установка которого предусмотрена маркой АК.

Время полива для зоны 1 - 4 минуты, для зоны 2 - 0.6 минуты, для зоны 3 - 9.1 минуты, для зоны 4 - 7 минут, для зоны 5 - 3 минуты, для зоны 6 - 22 минуты, для зоны 7 - 18 минут, для зоны 8 - 20 минут, для зоны 9 - 17.5 минут, для зоны 10 и 11 - 21 минута, всего полив займет 142 минуты. Полив рекомендуется осуществлять в ночное или вечернее время. Не рекомендуется выставлять время полива в период солнечной активности. В летнее и весеннее время магистраль водозаполнена и находится под давлением. В установленное время контроллер дает команду на открытие клапана, после открытия клапана давление в магистрали падает, после чего насос автоматически включается. После открытия клапана дождеватели под действием давления в сети приподнимаются от уровня земли и происходит процесс орошения. Проложить трубопроводы на глубине 1м от поверхности земли. Прокладку осуществлять в траншею с выровненным и уплотненным основанием, под трубопровод выполнить песчаную подсыпку толщиной 100 мм, и засыпать местным мягким грунтом без твердых включений.

Подготовка системы к зимнему периоду:

- отключить насос от электропитания;
- отключить насос от поливочной сети (отсоединить трубопровод) и слить воду;
- слить воду с мембранного бака;
- один из напорных трубопроводов перекрыть, ко второму подсоединить компрессор;
- довести давление воздуха в магистрали до 6 бар;
- после того как давление в сети достигнет 6 бар открыть одну из зон вручную, после чего, оставшаяся вода вместе с воздухом выдуется через форсунки, выполнить это действие несколько раз, после чего выполнить аналогичное действие со всеми зонами полива.
- опорожнить емкость 50 м3

Для подачи воды в сеть поливочного водопровода запроектирована повысительная насосная установка, COR-3 Helix V 5203/2/SKw-EB-R, (Q=90,81 м3/ч, H=49 м, 2 раб, 1 рез.), выполнена в блочно-модульном формате, мощность = 28kWt.

Блочно-модульная насосная станция БМ НС (Ш=4000мм, Д=4000мм, В=3500мм (БМЗ-1) в комплекте:

- с освещением,
- отоплением (кондиционером),
- счетчик воды;
- шкафом управления SKw для насосов водоснабжения с ПЧ
- распределительным устройством с АВР,
- ручной талью на 1000 кг.
- насосами для водоснабжения (2 раб, 1 рез) COR-3 Helix V 5203/2/ в комплекте с запорной арматурой, коллекторами, автоматикой собронно все на одной раме с виброножками

- насос дренажный RexaMINI

Устанавливается в помещении, близ парка (см. марку КЖ). Насосы обеспечивают подачу воды в сеть поливочного водопровода от баков запаса воды. Для полива территории проектом предусматривается пластиковая емкость объемом 50 м3, располагаемая близ блочно-модульной насосной станции. Габариты емкости (D*H) - 2500*13000 мм, вес = 3000кг. Заполнение емкостей происходит автоматически по сигналу поплавкового датчика максимального уровня и открытия клапана, установленного на подающем хозяйственно-питьевом трубопроводе, подающий трубопровод принять самотеком, водоразбор с реки Есентай, так же привозной водой.

Автоматизация полива:

- Контроллер через систему электрических проводов (напряжение 24В) контролирует включение и выключение зон полива с помощью электромагнитных клапанов. Контроллер осуществляет контроль полива, регулирует время полива и его интенсивность. Широкий выбор готовых программ полива и возможность задания собственных программ обеспечивает оптимальные условия роста растений. Контроллер размещается в насосном приямке, в шкафу управления..

- Датчик погоды регулирует интенсивность полива в зависимости от погодных условий. В дни, сопровождающиеся атмосферными осадками, датчик блокирует систему, тем самым защищает от перерасхода воды и затопление участков.

Указания и требования по эксплуатации:

- в начале сезона перед заполнением емкости необходимо выполнить проверку работоспособности системы защиты насосов от «сухого хода» - насосная станция при включенном электропитании и уровне воды в емкости ниже самого нижнего датчика уровня не должна включаться;

раз в неделю проверять в ручном режиме все зоны поочередно, чтобы визуально убедится в полной комплектности всех дождевателей.

Перечень работ, требующих составления актов, освидетельствования скрытых работ

№п.п	*Наименование*	*Примечание*
1	*Промывка трубопроводов систем водоснабжения*	
2	*Гидравлические испытания трубопроводов и канализации, проложенных в земле и каналах*	
3	*Гидравлические испытания трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, монтируемых в местах недоступных для последующего контроля*	

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата
ГИП		Королев Д.			
Проверил		Турекулов С.			
Исполнил		Щеколдин			
Н. контр.		Тилеков Д.			

0000753-130-10-2022/НВ

"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"

Поливочный водопровод	Стадия	Лист	Листов
	РП	2	
Общие данные (конец)	ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Шымкент - 2023г		

ФОРМАТ: А3

ВЗ



Условные обозначения

- В3 — Водопровод производственный
- В3 — Водопровод производственный (ветви)
- Центральный спринклер с регулируемым сектором и клапаном
- Радиус покрытия
- Управление

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата
ГИП		Королев Д.			
Проверил		Турекулов С.			
Исполнил		Щеколдин			
Н. контр.		Тилеков Д.			

0000753-130-10-2022/НВ

"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"

Поливочный водопровод

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

План сетей В3
М 1:500

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
Шымкент - 2023г

Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Формат А1

ВЗ



1а, 1.3а, 1.4а, 1.6а, 1.7а, 1.8а, 1.9а



1.1а



1.2а

1.3а



1.10а



Условные обозначения

- В3 — Водопровод производственный
- В3 — Водопровод производственный (ветви)
- Центральный спринклер с регулируемым сектором и клапаном
- Радиус покрытия
- Управление

						0000753-130-10-2022/НВ	
						"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата		
ГИП		Королев Д.				Поливочный водопровод	Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
Проверил		Турекулов С.					
Исполнил		Щеколдин				Схема сетей В3	ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Шымкент - 2023г
Н. контр.		Тилеков Д.					

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А1

Узел концевой форсунки



Узел промежуточной форсунки



Установка датчика дождя

Датчик дождя



ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик дождя необходимо располагать на открытом пространстве, не ниже высоты действия спринклеров

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата	0000753-130-10-2022/НВ		
						"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"		
ГИП		Королев Д.				Поливочный водопровод	Стадия: РП	Лист: 5 / Листов:
Проверил		Турекулов С.						
Исполнил		Щеколдин				Узлы форсунок. Установка датчика дождя	ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Шымкент - 2023г	
Н. контр.		Тилеков Д.						

Формат А2

План

Разрез 1-1



Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата	0000753-130-10-2022/НВ		
						"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"		
ГИП		Королев Д.				Поливочный водопровод	Стадия: РП	Лист: 6 / Листов:
Проверил		Турекулов С.						
Исполнил		Щеколдин				Насосная станция с резервуаром, V=50 м3. План. Разрез 1-1	ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Шымкент - 2023г	
Н. контр.		Тилеков Д.						

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Формат А2

ВЗ





Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Королев Д.			
Проверил		Турекулов С.			
Исполнил		Шеколбин			
Н.контр.		Толкиев Д.			

0000753-130-10-2022/НВ

"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Гагалея, прод. ул.Самарская"

Полиэтиленовый водопровод	Стадия	Лист	Листов
	РП	7	
Профиль сети В3	ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Шымкент - 2023г		

Формат А2х3

ВЗ





Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП	Королев Д.				
Проверил	Турекулов С.				
Исполнил	Шеколбин				
Н. контр.	Толеков Д.				

0000753-130-10-2022/НВ

"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Гагалея, прод. ул.Самарская"

Полиэтиленовый водопровод	Стадия	Лист	Листов
	РП	8	
Профиль сети В3	ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Шымкент - 2023г	

Формат А2х3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ КРУГЛЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ

№ колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Диаметры трубопроводов, мм		N схемы узла	Nстроительно-монтажной схемы	Полная глубинатрубы по профилю, Н1, мм	Расстояние от низа трубы до дна, мм	Полная глубина колодца, Н, мм	Диаметр колодца, Дк, мм	----------	Высота рабочей части, Нч, мм	Высота горловины с перекрытием, hг, мм	Расход материалов																											Объем бетона на отмостку, В15, W4, F100, м3	Гидроизоляция	Элементы антисейсмического крепления				Гильзы L=200 мм, ГОСТ 10704-91
		Ду	dy										Днище			Рабочая часть						Плита перекрытия						Горловина										Кирпичная кладка, ряды	Тип люка	Металлические скобы, шт	Металлическая лестница, шт				H		h		26,39
													Объем бетона (В7.5) на упоры, м3	Сборные железобетонные элементы Серия 3.900.1-14 выпуск 1																																шт	кг.	шт	кг.	Ф219х5 для Ф90,110,125
														ПН 10	ПН 15	ПН 20	КС 10.6	КС 10.9	КС 15.6	КС 15.9	КС 20.6	КС 20.9	ПП 10-1	ПП 10-2	1ПП 15-1	1ПП 15-2	2ПП 20-1	2ПП 20-2	4ПП 20-1	КО 6	ПО 10	ПД-6	ПД 10	КС 7.3	КС 7.9	КС 10.3	КС 10.6	КС 10.9													
В3																																																
1а	В-3	180/180	50	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.1а	В-3	180/180	32	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.2а	В-3	180/180	50	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.3а	В-3	180/180	32	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.4а	В-3	180/180	50	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.5а	В-3	180/180	50	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.6а	В-3	180/180	50	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.7а	В-3	180/180	50	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.8а	В-3	180/180	50	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.9а	В-3	180/180	50	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
1.10а	В-3	180	50	У-3	СМ-7	1000	1200	2200	1500		1800	440	0,14	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Л	2	С1-0	4	0,26	+	8	15,8	12	23,8	3
ИТОГО													1,54	0	11	0	0	0	0	16	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	16	-	22	-	-	2,08		88	174	132	261	33
ИТОГО, м3 на ед. (сборные железобетонные элементы)													-	0,18	0,38	0,59	0,16	0,24	0,27	0,4	0,39	0,59	0,1	0,1	0,27	0,27	0,51	0,51	0,51	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,15	0,08	0,16	0,24	-	-		-	-		-				
ИТОГО, м3 (сборные железобетонные элементы)													**-**	**0,00**	**4,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**				

Всего люков

Тип	Количество, шт	Вес ед., кг
Т	-	120
Л	11	60

Примечания:

1. Произвести затирку швов и внутренних поверхностей цементно-песчаным раствором состав 1:2;
2. В таблице колодцев дан объем бетона сборных железобетонных элементов;
3. Под днищами выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм из щебня М-600 фр.20-40 с пропиткой битумом. Боковые поверхности соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза;
4. Пробивку в стеновых кольцах для трубопроводов производить по месту согласно деталировке колодцев;
5. Металлические лестницы окрасить за 2 раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82;
6. Для колодцев, расположенных в зеленой зоне (тип люка - "Л"), вокруг горловины надлежит предусматривать отмостку шириной 1,0 м с уклоном 0,1 от горловины;
7. Для водопроводных гильзы по ГОСТ 10704-91, окрасить за 2 раза эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
8. Колодцы выполнить из бетона на сульфатостойком цементе, с покрытием наружных поверхностей, соприкасающихся с агрессивными грунтами, готовой битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке на основе битума.
9. Для колодцев, расположенный в мокрых грунтах предусмотреть гидроизоляцию стыков стеклотканью на резинобитумной мастике за два раза, шириной 30 см, на один колодец 1,5 м2.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
ГИП		Королев Д.			
Проверил		Турекулов С.			
Исполнил		Щеколдин			
Н. контр.		Тилеков Д.			

0000753-130-10-2022/НВ

"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"

Поливочный водопровод

Стадия	Лист	Листов
РП	9	

Таблица параметров круглых водопроводных колодцев сети В3

ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
Шымкент - 2023г

Формат А2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод поливочный (В3)							
	Оборудование							
1	Дождеватель Hunter PGJ-06, R=6 м, H=2,5 бар				шт.	18		
2	Дождеватель Hunter PGJ-06, R=4 м, H=2,5 бар				шт.	193		
3	Задвижка фланцевая, чугунная с эл.приводом Auma, IP58, Ф50, N=0,4 кВт		519-101-0101		шт.	9		
4	Кран шаровый, с эл.приводом Auma, IP68, Ф32, N=0,4 кВт				шт.	2		
5	Пункт управления на 12 зон (контроллер наружный)	Hunter HC-1201i-E			шт.	1		
6	Датчик дождя	Rain-Clik Hunter			шт.	1		
7	Компрессор воздушный Remeza СБ4/С-50.V47A / 250л/мин / 10бар	Remeza СБ4/С-50.V47A			шт.	1		
	Насосная станция с резервуаром, V=50 м3							
1	Многонасосная установка (Q=30 м3/ч, H=49 м, 2 раб, 1 рез.) (Ш=4000мм, Д=4000, В=3500)	COR-3 Helix V 5203/2/SKw-EB-R	511-801-0143		компл.	1		блочно-модульная насосная станция
1.1	Насосы сухого исполнения (2 рабочих, 1 резервный)							
1.2	Прибор управления тремя насосами, прямой пуск, на раме		511-902-02-00					
1.3	Трубопроводная обвязка, запорная арматура							
2	Емкость горизонтальная стеклопластиковая D=2400 мм, L=13000 мм, на 50 м3, подземного исполнения, изготавливается из композитных материалов на основе армированного стеклопластика и винилэфирных смол, в комплекте: круглая горловина с крышкой диаметром 800мм и высотой 700мм; крышкой с дыхательным клапаном, отводящий патрубок Ду150 мм				компл.	1	1740	

взам. инв.N

подпись и дата

инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата
ГИП		Королев Д.			
Проверил		Турекулов С.			
Исполнил		Щеколдин			
Н. контр.		Тилеков Д.			

0000753-130-10-2022/НВ.СО

"Капитальный ремонт набережной вдоль р.Есентай, ул. Галилея, прод. ул.Самырсын"

Поливочный водопровод	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	2
Спецификация оборудования, изделий и материалов	ТОО "SK Best Spec Stroy KZ" Шымкент - 2023г		

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
8	Труба напорная из полиэтилена ПЭ80, SDR21 S10 - ф180	СТ РК ISO 4427-2-2014	241-201-0816		м.	900		
9	Труба напорная из полиэтилена ПЭ80, SDR21 S10 - ф50	СТ РК ISO 4427-2-2014	241-201-0808		м.	1122		
10	Труба напорная из полиэтилена ПЭ80, SDR21 S10 - ф40	СТ РК ISO 4427-2-2014	241-201-0806		м.	70		
11	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR 11 d=20	СТ РК ISO 4427-2-2014	241-201-0401		м.	320		
12	Отвод 90 гр. ПЭ компрессионный 180	СТ РК ISO 4427-2-2014	241-201-0816		шт.	7		
13	Отвод 45 гр. ПЭ компрессионный 180	СТ РК ISO 4427-2-2014	241-201-0816		шт.	11		
14	Муфта ПЭ компрессионная 20 нар. рез. 1/2	СТ РК ISO 4427-2-2014	241-201-0401		шт.	213		
15	Седелка 50х20				шт.	199		
16	Седелка 32х20				шт.	14		
17	Заглушка ПЭ ф50		241-213-0205		шт.	48		
18	Заглушка ПЭ ф32		241-213-0203		шт.	2		
19	Переход ПЭ-сталь, Ф180:							
19.1	Втулка под фланец ПЭ80 SDR21-Ф180 PN10	ПЭ80 SDR21	241-214-01-12		шт.	22	0,38	
19.2	Фланцы с ПП покрытием (PN10), Ф180	ПЭ80 SDR21	261-301-02-83		шт.	22	1,4	
20	Переход ПЭ-сталь, Ф50:							
20.1	Втулка под фланец ПЭ80 SDR21-Ф50 PN10	ПЭ80 SDR21	241-214-01-04		шт.	9	0,68	
20.2	Фланцы с ПП покрытием (PN10), Ф50	ПЭ80 SDR21	261-301-02-83		шт.	9	1,6	
21	Муфта комбинированная шестигранная с наружной резьбой 1.1/4" PPRF/EA 32				шт.	2		
22	Фланцы стальные приварные из углеродистой и низколегированной стали (в комплекте с гайками, шайбами,болтами):		261-301-02-83					
22.1	Фланец 1-50-10 ст.25	ГОСТ 33259-2015	261-301-02-83		шт.	9		
23	Колодец круглый водопроводный из сборного железобетона, Д=1500мм	СТ РК 1971-2010			шт.	11		см.табл.кол.
24	Люк чугунный с крышкой типа "Л"	ГОСТ 3634-99	244-202-0101		шт.	11	60	

взам.инв.N

подпись и дата

инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	0000753-130-10-2022/НВ.СО	Лист 2

Формат: А3